





<div><div>Rozvádzač RH1</div><div><div>Napät'ová sústava:</div><div>3/N/PE, AC, 230/400V, 50Hz, TN-S</div></div><div><div>Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom je navrhnutá podľa STN 33 2000-4-41 (10/2007) Elektrické inštalácie nízkeho napätia</div><div><div>Technické parametre RH1</div><div><div>1. Názov rozvádzača: RH1</div><div>2. Typ:</div><div>3. Typ DBO: B</div><div>4. Uzemňovacia sústava: TN-S</div><div>5. Menovité napätie rozvádzača: Un: 3x230/400V</div><div>6. Menovité pracovné napätie obvodov: Ue: 230V</div><div>7. Menovité izolačné napätie: Ui: 500V</div><div>8. Menovité impulzné výdržné napätie: Uimp: -kV</div><div>9. Menovitý prúd DBO: InA: 40A</div><div>10. Maximálny prúd výstupnej jednotky DBO: Inc: 32A</div><div>11. Menovitý súčiniteľ súdobosti DBO: Predpokladaný činiteľ zaťaženia: 0,5</div><div>12. Menovitá frekvencia: fn 50Hz</div><div>13. Stupeň ochrany: IP40/20</div><div>14. Ochrana proti mechanickému nárazu: IK 09, trieda II</div><div>15. Samozhášacia schopnosť: odolnosť proti žeravému drôtu 650 ° C</div><div>16. Rozmery(inštaláčné): (v,š,h) - - -</div></div></div></div></div>														
<div><div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div>POZOR ELEKTRICKÉ ZARIADENIE!</div><div>HLAVNÝ VYPÍNAČ</div><div>VYPNI V NEBEZPEČENSTVE</div><div>NEHAS VODOU ANI PENOVÝMI PRÍSTROJMI!</div></div></div></div></div></div>														
<div>Marec 2017</div>														
<div><div><div><div>Projektant:</div><div>Ing. Ľubomír Gecik</div></div><div><div>Vypracoval:</div><div>Ing. Matej Frtús</div></div><div><div>Číslo zákazky:</div><div>17.03.05</div></div><div><div>Stupeň:</div><div>stavebné povolenie</div></div></div></div>				<div><div>Názov stavby:</div><div>Zníženie energetickej náročnosti budov materskej školy v obci Rudinská</div></div> <div><div>Investor:</div><div>Obec Rudinská</div></div>								<div><div>Číslo výkresu:</div><div>E-03</div></div> <div><div>List č.</div><div>Titulka</div></div>		