

Sheet1

Existujúce svietidlá					Nahradené svietidlá				Úspora W		
Miestnosť		Označenie	Príkon svietidla W	Počet ks	Spotreba miestnosti W	Označenie	Príkon svietidla W	Počet ks	Spotreba miestnosti W		
1NP											
1.01	Hala výroba	B	252	46	11592 W	A	64	46	2944 W		8648
1.02	Hala prístavba	C	126	26	3276 W	A	64	26	1664 W		1612
					Celkový príkon starej OS				Celkový príkon novej OS		Úspora vo W
					72				72		
					Pre všetky poschodia						
					Celkový príkon starej OS		14868 W				
					Celkový príkon novej OS		4608 W				
					Úspora vo W		10260 W				
					Úspora v %		69,00726392				