



NAPÁŤOVÁ SÚSTAVA: 3+PEN, 50Hz, 230/400V, TN-C-S
 OCHRANA PRED ÚRAZOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM PRI PORUČE –
 DOTYKU NEŽIVÝCH ČASTÍ: SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA
 PODLA STN 33 2000-4-41
 KRYTIE: IP44/20

ČÍSLO PARÉ

SO05 VNÚTROAREÁLOVÉ ROZVODY NN

<div><div>A-PROJEKT</div><div>ING. JÁN POTOMA</div></div> <div>NÁMESTIE Š.N.HÝROŠA 12 034 01 RUŽOMBEROK</div>	HLAVNÝ INŽINIER	Ing. Ján Potoma		
	ZODP. PROJEKTANT	Ing. Peter Lopeň		
	VYPRACOVAL	Ing. Peter Lopeň		
	INVESTOR	Štátne lesy TANAPu, Tatranská Lomnica		
NÁZOV A MIESTO STAVBY			ZÁK. ČÍSLO	41-60-17
DVOJÚČELOVÝ OBJEKT, HABOVKA			PROFESIA	ELEKTRO
obec Habovka			DÁTUM	01. 2018
			FORMÁT	1 x A4
			MIERKA	----
NÁZOV VÝKRESU	STAV.OBJEKT	STUPEŇ PD	Č.VÝKRESU	
ELEKTROMEROVÝ ROZVÁDZAČ "ER"-úprava	SO.05a	PpSP,RP	VR-02	