



UNIVERZITNÁ NEMOCNICA  
BRATISLAVA  
Pažítková 4, 821 01 Bratislava

**[všetkým známym záujemcom]**

V Bratislave 20.07.2018

**Vec: Vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky**

Univerzitná nemocnica Bratislava, Pažítková 4, 821 01 Bratislava ako verejný obstarávateľ (ďalej len „Verejný obstarávateľ“) vyhlásila vo Vestníku č. 125/2018 zo dňa 26. 06. 2018 pod značkou 8689 – WYP v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) verejnú súťaž na obstaranie podlimitnej zákazky „Rekonštrukcia priestorov pre CT, UNB Nemocnica Staré Mesto“

Dňa 18.07.2018 bola Verejnému obstarávateľovi jedným zo záujemcom v stanovenej lehote doručená žiadosť o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky. V súlade s § 114 ods.8 ZVO Vám týmto poskytujeme nasledovné vysvetlenie

**Otázka č. 2**

V projektovej dokumentácii, vo výkrese „V3\_UNBA\_CT\_Mickiewiczova\_vypis\_zasklenych\_stien“ je ZS zasklená stena v plastovom prevedení. V náčrte vľavo sú kyvné dvere, ktoré v plastovom prevedení nie je možné zrealizovať. Žiadame o vyjadrenia verejného obstarávateľa k uvedenému návrhu projektanta. Kyvné dvere v zasklenej stene by sa dali zrealizovať v drevenom prevedení, resp. existuje možnosť zmeny návrhu na automatické posuvné dvere?

**Odpoveď č.2**

Navrhujeme v tom prípade riešiť dvere ako 2-krídlové, otváranie v smere úniku ( smerom von), v celkovej šírke tak ako je uvedené v dokumentácii. Dvere musia mať samozatvárač a aretáciu pri otvorení v uhle 90°. Nie je nutné ich riešiť ako bezbariérové, pretože vedú na schodisko.