



Naša značka

2762-WYP/ oprava a vysvetlenie SP4

Vybavuje

Mgr. Hujová

Žilina

27.07.2018

Vec

**Súťažné podklady – oprava a vysvetlenie\_SP4**

na základe vyhlásenej súťaže

predmet zákazky: Nadstavba hospodárskeho pavilónu, prístavba a stavebné úpravy Materskej školy  
Trnavská v Žiline

číslo oznámenia: 2762-WYP

VVO: 39/2018

zo dňa: 23.02.2018

a doručených žiadostí poskytujeme nasledovné vysvetlenie súťažných podkladov:

- ✓ „... chcel by som Vás poprosiť o doplnenie výkazu výmer pre položku č.5 Elektroinštaláciu v objekte Rekonštrukcia elektroinštalácie a stavebné úpravy, nakoľko je tam uvedené iba 1kpl.

➤ **Chýbajúci výkaz výmer bol doplnený.**

- ✓ Žiadame verejného obstarávateľa Mesto Žilina o nápravu súťažných podkladov na predmet zákazky: „Nadstavba hospodárskeho pavilónu, prístavba a stavebné úpravy Materskej školy Trnavská v Žiline“, ktorej Výzva na predkladanie ponúk bola zverejnená vo Vestníku verejného obstarávania č. 39/2018, dňa 23.02.2018 pod Zn. 2762 – WYP:

1. Súťažné podklady, časť (D) OBCHODNÉ PODMIENKY – Zmluva o dielo, čl. III. – Čas a miesto plnenia, odst. 1 sa uvádza, že:

„Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v lehote 15 mesiacov odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude predmet zmluvy pre Objednávateľa vykonávať v súlade s časovým harmonogramom postupu prác vzájomne odsúhlaseným oboma zmluvnými stranami. Zhotoviteľ v tejto súvislosti predloží Objednávateľovi pred podpisom zmluvy návrh časového harmonogramu postupu prác. Zhotoviteľ je povinný vyhotoviť časový harmonogram postupu prác na dennej báze. Objednávateľ si vyhradzuje právo vložiť do harmonogramu päť míľnikov, ktoré ho oprávňujú na uplatnenie zmluvnej pokuty voči Zhotoviteľovi v zmysle článku VIII. tejto zmluvy. Harmonogram odsúhlasený oboma zmluvnými stranami sa stane neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.“

Spracovanie časového harmonogramu postupu prác na dennej báze vyžaduje nielen vlastníctvo príslušného softwaru ale aj špeciálne vyškoleného pracovníka, schopného na relatívne dlhé časové obdobie (15 mesiacov) stanoviť s dennou presnosťou rozsah jednotlivých dielčích prác. Na takýto denný harmonogram prác bude mať vplyv veľa činiteľov, ktoré nie je možné dlhodobo dopredu presne vyšpecifikovať. Naproti tomu je verejný obstarávateľ



oprávnený sankcionovať zhotoviteľa pomerne vysokými pokutami pri nedodržaní jednotlivých termínov podľa harmonogramu. Týmto je zhotoviteľ znevýhodnený.

Návrh uchádzača na vybavenie žiadosti o nápravu:

- žiadame verejného obstarávateľa o nápravu Zmluvy o dielo, čl. III. Čas a miesto plnenia na:

„Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v lehote 15 mesiacov odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude predmet zmluvy pre Objednávateľa vykonávať v súlade s časovým harmonogramom postupu prác vzájomne odsúhlaseným oboma zmluvnými stranami. Zhotoviteľ v tejto súvislosti predloží Objednávateľovi pred podpisom zmluvy návrh časového harmonogramu postupu prác. Zhotoviteľ je povinný vyhotoviť časový harmonogram postupu prác na týždennej báze. Objednávateľ si vyhradzuje právo vložiť do harmonogramu päť míľnikov, ktoré ho oprávňujú na uplatnenie zmluvnej pokuty voči Zhotoviteľovi v zmysle článku VIII. tejto zmluvy. Harmonogram odsúhlasený oboma zmluvnými stranami sa stane neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.“

- **Verejný obstarávateľ požaduje od víťazného uchádzača harmonogram postupu prác na dennej báze nakoľko ide o stavbu, ktorá bude z časti realizovaná za prevádzky. Uvedená požiadavka nepodlieha zákonu o verejnom obstarávaní ale je v plnej kompetencii verejného obstarávateľa.**

- ✓ V predloženej projektovej dokumentácii chýbajú výpisy plastových okien a dverí, interiérových dverí, oceľových konštrukcií, klampiarskych konštrukcií. Na základe poskytnutej projektovej dokumentácie a výkazu výmer spomínané výrobky nie je možné korektne oceniť. Kvôli zabezpečeniu jednotnej oceňovacej základne žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie požadovaných výpisov.

- **Verejný obstarávateľ doplnil chýbajúce výpisy do projektovej dokumentácie a výkazu výmer.**

- ✓ V predloženej výkaze výmer v rámci súťažných podkladov, objekt SO 01.1 Nadstavba hospodárskeho pavilónu a prístavba jedálne so schodiskom je položka č. 49 41735-PC Príplatok za debnenie do kruhu, ktorá nemá uvedené množstvo. Je uvedená položka súčasťou predmetu plnenia? Ak áno, žiadame doplniť množstvo do výkazu výmer.

- **Uvedené množstvo bolo doplnené do výkazu výmer.**

- ✓ V predloženej výkaze výmer v rámci súťažných podkladov, objekt SO 01.1 Nadstavba hospodárskeho pavilónu a prístavba jedálne so schodiskom je položka č. 195 76370-PC Nosníky I-OSB výšky 240 mm ..... 567 m. Žiadame verejného obstarávateľa o podrobnejšiu špecifikáciu nosníka (hrúbka stojiny, hrúbka a šírka pásnice).

- **Podrobnejšia špecifikácia je v časti statika v technickej správe**

- ✓ V predloženej výkaze výmer v rámci súťažných podkladov, objekt SO 01.1 Nadstavba hospodárskeho pavilónu a prístavba jedálne so schodiskom sú položky č. 288 Plynoinštalácia ..... 1 kpl, č. 289 Elektroinštalácia ..... 1 kpl. V súťažných podkladoch chýbajú podrobné výkazy výmer pre Plynoinštaláciu a Elektroinštaláciu. Žiadame verejného obstarávateľa o ich doplnenie.

- **Verejný obstarávateľ doplnil chýbajúce výkazy výmer.**

- ✓ V predloženej výkaze výmer v rámci súťažných podkladov, objekt SO 01.1 Nadstavba hospodárskeho pavilónu a prístavba jedálne so schodiskom sú položky:

č. 291 Vykurovanie - odhad ..... 1 kpl

č. 292 Vykurovanie - odhad ..... 1 kpl

č. 296 Zdravotechnická inštalácia - odhad ..... 1 kpl

č. 297 Zdravotechnická inštalácia - odhad ..... 1 kpl



Na základe poskytnutej projektovej dokumentácie a výkazu výmer dané položky nie je možné korektne oceniť. Kvôli zabezpečeniu jednotnej oceňovacej základne žiadame verejného obstarávateľa o jednoznačné zadefinovanie predmetu prác pre jednotlivé položky (stanovenie množstiev, typov materiálov, ....).

➤ **Verejný obstarávateľ doplnil chýbajúce výkazy výmer.**

✓ V predloženom výkaze výmer v rámci súťažných podkladov, objekt SO 01.2 Stavebné úpravy blokov A a B, zateplenie fasády je položka č. 123 Elektroinštalácia ..... 1 kpl. V súťažných podkladoch chýba podrobný výkazy výmer. Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie výkazu výmer.

➤ **Verejný obstarávateľ doplnil chýbajúce výkazy výmer.**

✓ V predloženom výkaze výmer v rámci súťažných podkladov, objekt Rekonštrukcia elektroinštalácie a stavebné úpravy je položka č. 5 Elektroinštalácia ..... 1 kpl. V súťažných podkladoch chýba podrobný výkazy výmer. Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie výkazu výmer.

➤ **Verejný obstarávateľ doplnil chýbajúce výkazy výmer.**

✓ V predloženom výkaze výmer v rámci súťažných podkladov, objekt Bezbariérové stavebné úpravy je položka č. 25 Zdravotechnická inštalácia ..... 1 kpl. V súťažných podkladoch chýba podrobný výkazy výmer. Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie výkazu výmer.

➤ **Verejný obstarávateľ doplnil chýbajúci výkaz výmer.**

✓ Dobrý deň, v prílohe č. 4 sa chcem spýtať, či náhodou nechýba rozpočet elektroinštalácia.

➤ **Verejný obstarávateľ doplnil chýbajúci výkaz výmer.**

✓ Dobrý deň, vážená pani/ vážený pán, žiadame verejného obstarávateľa Mesto Žilina o vysvetlenie súťažných podkladov na predmet zákazky: „Nadstavba hospodárskeho pavilónu, prístavba a stavebné úpravy Materskej školy Trnavská v Žiline“ v časti Obchodné podmienky – Zmluva o dielo, čl. III. Čas a miesto plnenia, odst. 1, kde sa okrem iného uvádza: Zhotoviteľ je povinný vyhotoviť časový harmonogram postupu prác na dennej báze. Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie, na základe ktorého ustanovenie zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní požaduje verejný obstarávateľ harmonogram postupu prác na dennej báze.

➤ **Verejný obstarávateľ požaduje od víťazného uchádzača harmonogram postupu prác na dennej báze nakoľko ide o stavbu, ktorá bude z časti realizovaná za prevádzky. Uvedená požiadavka nepodlieha zákonu o verejnom obstarávaní ale je v plnej kompetencii verejného obstarávateľa.**

✓ Prosím Vás ako máme oceniť položky :

25 K ZTI -Zdravotechnická inštalácia kpl 1,000

5 K SIP - Elektroinštalácia kpl 1,000

288 K PLYN - Plynoinštalácia kpl 1,000

289 K SIP - Elektroinštalácia kpl 1,000

290 K UK - Vykurovanie kpl 1,000

291 K UK -.1 Vykurovanie-odhad kpl 1,000

292 K UK -.2 Vykurovanie odhad kpl 1,000

293 K UK1 - Vykurovanie-vyregulovanie kpl 1,000

294 K VZT - Vzduchotechnika kpl 1,000

295 K ZTI - Zdravotechnická inštalácia kpl 1,000

296 K ZTI -.1 Zdravotechnická inštalácia-odhad kpl 1,000

297 K ZTI -.2 Zdravotechnická inštalácia odhad kpl 1,000

123 K SIP - Elektroinštalácia kpl 1,000

124 K UK - Vykurovanie kpl 1,000



125 K ZTI - Zdravotechnická inštalácia kpl 1,000

➤ **Verejný obstarávateľ doplnil chýbajúce výkazy výmer.**

- ✓ V objekte SO 01.1, časť Zdravotechnika, oddiel Vnútorná kanalizácia žiadame položkovite doplniť nasledujúce súbory:

26 Vyhodenie prestupov pre ZTI a ich vyspravenie 1,000 súbor

27 Búracie práce, preverenie prípojných bodov 1,000 súbor

28 Zemné práce - pripojenie dažďovej kanalizácie 1,000 súbor

➤ **Verejný obstarávateľ položkovite doplnil uvedené súbory.**

- ✓ V objekte SO 01.1, časť Zdravotechnika, oddiel Vnútorný vodovod chýba položka prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia.

➤ **Verejný obstarávateľ doplnil chýbajúcu položku.**

- ✓ V objekte SO 01.1, časť Vykurovanie – časť 1 – nadstavba a prístavba, oddiel Ostatné žiadame položkovite doplniť nasledujúci súbor: 47 Zhotovenie prestupov pre ÚK a ich vyspravenie 1,00 súbor

➤ **Verejný obstarávateľ doplnil chýbajúci výkaz výmer.**

- ✓ V objekte SO 01.1, časť Vykurovanie – časť 1 – nadstavba a prístavba, oddiel 735 – Vykurovacie telesá chýba položka tlakové skúšky vykurovacích telies.

➤ **Verejný obstarávateľ doplnil chýbajúcu položku.**

- ✓ V objekte SO 01.1, časť Vykurovanie – časť 2 – vyregulovanie, oddiel Práce žiadame položkovite doplniť nasledujúci súbor: 12 Demontážne a montážne práce 1,00 súbor

➤ **Verejný obstarávateľ položkovite doplnil uvedený súbor.**

- ✓ V objekt SO 01.2, časť Zdravotechnika, oddiel Vnútorná kanalizácia žiadame položkovite doplniť nasledujúce súbory:

9 Vyhodenie prestupov pre ZTI a ich vyspravenie 1,000 súbor

10 Búracie práce, preverenie prípojných bodov 1,000 súbor

➤ **Verejný obstarávateľ doplnil chýbajúci výkaz výmer**

- ✓ V objekt SO 01.2, časť Zdravotechnika, oddiel Vnútorný vodovod chýba položka prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia.

➤ **Verejný obstarávateľ doplnil chýbajúcu položku**

- ✓ V objekte SO 01.2, Vykurovanie, oddiel 735 – Vykurovacie telesá chýba položka tlakové skúšky vykurovacích telies.

➤ **Verejný obstarávateľ doplnil chýbajúcu položku**

- ✓ V objekte SO 01.2, Vykurovanie, oddiel Ostatné žiadame položkovite doplniť nasledujúci súbor:

47 Zhotovenie prestupov pre ÚK a ich vyspravenie 1,00 súbor

➤ **Verejný obstarávateľ doplnil chýbajúcu položku**

- ✓ V objekte SO 01.2, Vykurovanie, oddiel Práce žiadame položkovite doplniť nasledujúci súbor:

12 Demontážne a montážne práce 1,00 súbor

---



- 
- ✓ Žiadame o doplnenie dielčieho výkazu výmer, ktorý je v poskytnutom VV Objekt SO 01.1 Nadstavba hospodárskeho pavilónu a prístavba jedálne so schodiskom ako položka KPL: plynoinštalácia.
    - **Verejný obstarávateľ doplnil chýbajúcu položku**
  
  - ✓ Pri objekte SO 01.1 sa nachádzajú výkazy výmer k vykurovaniu:  
SO 01.1 vykurovanie časť 1-nadstavba a prístavba  
SO 01.1 vykurovanie časť 2 – vyregulovanie
    - **Verejný obstarávateľ doplnil chýbajúci výkaz výmer**
  
  - ✓ Pri objekte SO 01.1 sa nachádza výkaz výmer k zdravotníctvu:  
Zdravotníctvo SO 01.1  
V časti PRÁCE A DODÁVKY INÉ je uvedené 4krát vykurovanie a výkazy sú len dva.  
V časti PRÁCE A DODÁVKY INÉ je uvedené 3krát zdravotníctvo a výkaz je len jeden  
Žiadame o doplnenie chýbajúcich výkazov výmer, resp. odstránenie nezrovnalostí v nich uvedených.
    - **Verejný obstarávateľ doplnil chýbajúci výkaz výmer**
  
  - ✓ Žiadame o doplnenie dielčieho výkazu výmer ZDRAVOTECHNIKA - Objekt: Bezbariérové stavebné úpravy, ktorý je uvedený ako položka KPL.
    - **Verejný obstarávateľ doplnil chýbajúcu položku**
  
  - ✓ položka č. 1\_Odstránenie ornice s premiestnením do 50m, ornica ostane uložená na skládke?
    - ✓ **Áno, ornica ostane uložená na stavbe**
  
  - ✓ K oceneniu a následne k realizácii chýbajú kompletne výkresy statiky / napr. Výstuž stužujúcich pásov, vencov 10505; položka č.181 – 183 Montáž krovov viaz.prierez.plochy...; Drevené lepené väzníky 200x600mm (m2 pohľad.plochy) kotvenie/;
    - ✓ **Verejný obstarávateľ doplnil chýbajúci výkaz výmer**
  
  - ✓ . Žiadame o doplnenie špecifikácia pre dlažby, obklady /napr. rozmer, farba.../
    - ✓ **Rektifikovaná dlažba 600 x 600 sivo biela matná podlahy, obklady kúpeľne mozaika bielo zelená**
  
  - ✓ súť cenekon 61,093 t, výkaz 76,700 t, upraví zadávateľ výkaz?
    - **Verejný obstarávateľ odporúča držať sa pôvodného výkazu výmer.**
  
  - ✓ presun hmôt cenekon 462,294 t výkaz 627,789 t, upraví zadávateľ výkaz?
    - **Verejný obstarávateľ odporúča držať sa pôvodného výkazu výmer.**
  
  - ✓ žiadame o doplnenie:
    - položka č.211 až 215 chýba špecifikácia - presný popis;
    - položka č.224 až 226 chýba farba dverí;
    - položka č.227 chýba špecifikácia - presný popis;
    - položka č.230 chýba špecifikácia - presný popis;
    - položka č.240 chýba špecifikácia - presný popis;
    - položka č.243 chýba špecifikácia - presný popis;
    - položka č.245 chýba špecifikácia - presný popis, výkresová dokumentácia;
    - položka č.248 chýba špecifikácia - presný popis, výkresová dokumentácia;
    - položka č.253 chýba špecifikácia - presný popis;
-



- 
- položka č.255 chýba špecifikácia - presný popis;
  - položka č.267 chýba špecifikácia - presný popis;
  - položka č.270 chýba špecifikácia - presný popis;
  - položka č.286 chýba špecifikácia - presný popis;
  - položka č.287 chýba špecifikácia – rozmery jednotlivých zrkadiel;
  - **Verejnému obstarávateľovi nie je zrejmé, ktorého objektu sa uvedené položky týkajú.**
  
  - ✓ výkaz D4 PRÁCE A DODÁVKY INÉ, položka č.288 Plynoinštalácia – chýba výkresová časť /DRS/, výkaz;
  - ✓ výkaz D4 PRÁCE A DODÁVKY INÉ, položka č.289 Elektroinštalácia – chýba výkresová časť /DRS/, výkaz;
  - **Verejný obstarávateľ doplnil chýbajúci výkaz výmer**
  
  - ✓ Stavebné úpravy blokov A a B, zateplenie fasády“
  - suť cenekon 95,637 t, výkaz 107,640 t, upraví zadávateľ výkaz?
  - ✓ presun hmôt cenekon 94,332 t výkaz 85,437 t, upraví zadávateľ výkaz?
  - **Verejný obstarávateľ odporúča držať sa pôvodného výkazu výmer.**
  
  - ✓ Bezbariérové stavebné úpravy“
  - presun hmôt cenekon 61,164 t výkaz 82,516 t, upraví zadávateľ výkaz?
  - **Verejný obstarávateľ odporúča držať sa pôvodného výkazu výmer.**
  
  - ✓ V predložennom výkaze výmer v rámci súťažných podkladov, objekt Bezbariérové stavebné úpravy je montážna sú položky č. 20 Montáž kovových podlahových konštrukcií roštov..... 518,232 kg. a č. 21 Oceľové valcované profily ..... 348,478 kg. Chápeme tomu správne, že jednotlivé položky medzi sebou súvisia a mali by mať rovnaké množstvá? Ak áno, žiadame verejného obstarávateľa o zjednotenie množstiev položiek.
  - **Uvedené položky spolu nesúvisia**
  
  - ✓ V predložennom výkaze výmer v rámci súťažných podkladov, pre objekt SO 01.2 Stavebné úpravy blokov A a B, zateplenie fasády je položka č. 104 Vonkajšie vyrovnávacie schody pre požiarneho úniku m+d ..... 1 kpl. Kvôli zabezpečeniu jednotnej oceňovacej základne žiadame verejného obstarávateľa o jednoznačné zadefinovanie predmetu prác.
  - **Uvedené sa nachádza v PD**
  
  - ✓ V predložennom výkaze výmer v rámci súťažných podkladov, objekt SO 01.1 Nadstavba hospodárskeho pavilónu a prístavba jedálne so schodiskom je položka č. 228 76666-2PC Výsuvné okná v kuchyni prepojené s výdajným stojanom, m+d ..... 3,45 m2. Žiadame verejného obstarávateľa o jednoznačné zadefinovanie predmetu obstarávania presným stanovením (rozmerov, materiálu, ... )
  - **Rozmery a materiál výsuvných okien sú zadefinované v časti architektúra, rozmery výdajného pultu v kuchynskej časti sú 700mm x 4000mm výška 700 mm, materiál nerez**
  
  - ✓ Žiadame o doplnenie: projektovej dokumentácie statiky, dielčeho výkazu výmer pre časť elektroinštalácia, ktorý je vo výkaze výmer uvedený ako kpl položka.
  - **Verejný obstarávateľ doplnil chýbajúce výkazy výmer a časť PD**
  
  - ✓ Žiadame verejného obstarávateľa Mesto Žilina o vysvetlenie súťažných podkladov na predmet zákazky: „Nadstavba hospodárskeho pavilónu, prístavba a stavebné úpravy Materskej školy Trnavská v Žiline“ v časti Obchodné podmienky – Zmluva o dielo, čl. III. Čas a miesto plnenia, odst. 1, kde sa okrem iného uvádza: Zhotoviteľ je povinný vyhotoviť časový harmonogram postupu prác na dennej báze.
-





- 
- **Verejný obstarávateľ požaduje od víťazného uchádzača harmonogram postupu prác na dennej báze nakoľko ide o stavbu, ktorá bude z časti realizovaná za prevádzky. Uvedená požiadavka nepodlieha zákonu o verejnom obstarávaní ale je v plnej kompetencii verejného obstarávateľa.**
  - ✓ Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie, na základe ktorého ustanovenie zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní požaduje verejný obstarávateľ harmonogram postupu prác na dennej báze.
    - **Verejný obstarávateľ požaduje od víťazného uchádzača harmonogram postupu prác na dennej báze nakoľko ide o stavbu, ktorá bude z časti realizovaná za prevádzky. Uvedená požiadavka nepodlieha zákonu o verejnom obstarávaní ale je v plnej kompetencii verejného obstarávateľa.**
  - ✓ Chceli by sme požiadať objednávateľa o doplnenie a zaslanie výkazu výmer na elektroinštaláciu.  
Z uvedených podkladov nie je možné presne oceniť náklady na realizáciu elektroinštalácie.
    - **Verejný obstarávateľ doplnil chýbajúce výkazy výmer**
  - ✓ Prosím o bližšie špecifikovanie v rozpočte SO 01.1 Nadstavba hospodárskeho pavilónu a prístavba jedálne so schodiskom (objekt SO 01.1 Nadstavba hospodárskeho pavilónu a prístavba jedálne so schodiskom) položky:
    - 288 NAD PLYN - Plynoinštalácia 1,000 kpl
    - 289 SIP - Elektroinštalácia 1,000 kpl
    - 290 NAD UK - Vykurovanie odhad 1,000 kpl
    - 291 NAD UK - Vykurovanie odhad 1,000 kpl
    - 292 NAD UK - Vykurovanie odhad 1,000 kpl
    - 293 NAD UK1 - Vykurovanie-vyregulovanie 1,000 kpl
    - 294 NAD VZT - Vzduchotechnika 1,000 kpl
    - 295 NAD ZTI - Zdravotechnická inštalácia odhad 1,000 kpl
    - 296 NAD ZTI - Zdravotechnická inštalácia odhad 1,000 kpl
    - 297 NAD ZTI - Zdravotechnická inštalácia odhad 1,000 kpl
    - v časti Vykurovanie - časť 1 - nadstavba a prístavba položku
    - 49 OST 99999-99045 Zhotovenie prestupov pre ÚK a ich vyspravenie 1,000 kpl
    - v časti Rekonštrukcia elektroinštalácie a stavebné úpravy položku
    - 5 SIP - Elektroinštalácia 1,000 kpl
    - v časti Bezbariérové stavebné úpravy položku
    - 25 NAD ZTI - Zdravotechnická inštalácia 1,000 kpl
    - v objekte SO 01.2 Stavebné úpravy blokov "A" a "B", zateplenie fasády položky
    - 123 SIP - Elektroinštalácia 1,000 kpl
    - 124 NAD UK - Vykurovanie 1,000 kpl
    - 125 NAD ZTI - Zdravotechnická inštalácia 1,000 kpl

Ak ide o zapracovanie čiastkových rozpočtov do hlavného, prosím o doplnenie chýbajúcich rozpočtov na profesie.  
Prosím ozrejmiť položky s popisom ODHAD.

    - **Verejný obstarávateľ doplnil chýbajúce výkazy výmer.**
  - ✓ Pri OBJEKTE "SO01.1" - okná, dvere, wc kabínka, skrine, sme nenašli výpis týchto prvkov, tak aby sa to dalo naceniť + elektonštaláciu, plynoinštaláciu, vykurovanie, vzduchotechniku a ZTI  
Pri OBJEKTE "SO01.2" - okná, dvere (nenašli sme podklad, len je to vo výkaze výmer) elektroinštalácia, vykurovanie, ZTI, a TERMOHYDROIZOLÁCIA strechy striekanou PUR penou  
Pri OBJEKTE "bezbarierové stavebné úpravy" - ZTI (je to len vo výkaze v jednej položke, nevieme to relevantne naceniť, keď nevieme presne o aké stavebné úpravy pôjde)  
A to isté pri OBJEKTE "rekonštrukcia elektroinštalácie a stavebné úpravy" - elektroinštaláciu
    - **Verejný obstarávateľ doplnil chýbajúce výkazy výmer**
-



- ✓ Prosím o doplnenie množstva pri pol. Príplatok za debnenie do kruhu  
v rozpočet SO 01.1 Nadstavba hosp.pavilónu a prístavba jedálne so schodiskom.

Ďakujem

- **Verejný obstarávateľ doplnil chýbajúcu položku.**

Na základe vyššie uvedených skutočností verejný obstarávateľ zverejňuje kompletnú projektovú dokumentáciu a výkazy výmer, ktoré požaduje oceniť.

**Zároveň verejný obstarávateľ upravuje:**

- Bod. 10.2 Súťažných podkladov – Lehota viazanosti ponúk:  
Namiesto: 30.09.2018.  
**Vid': 31.12 2018**
- čl. 1 ZMLUVNÉ STRANY zmluvy o dielo, bod 1. a to nasledovne:

1. Objednávateľ:

Mesto Žilina

Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina

Zástupca vo veciach zmluvných : Ing. Igor Choma, primátor

IČO: 00321796

DIČ: 2021339474

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.

Číslo účtu: SK32 5600 0000 0003 3035 2121

- prílohu A) spôsob určenia ponukovej ceny (vid'. príloha).

Verejný obstarávateľ oznamuje zmenu termínov vo verejnom obstarávaní nasledovne:<sup>1</sup>

Lehota na predkladanie ponúk

Namiesto: 31.07.2018 10:00

**Vid': 27.08.2018 10:00**

Podmienky otvárania ponúk

Namiesto: 31.07.2018 13:30

**Vid': 27.08.2018 13:30**

Mgr. Hujová Alena

manažér pre verejné obstarávanie

**Prílohy:**

1. Projektová dokumentácia vrátane výkazov výmer
2. Príloha A) spôsob určenia ponukovej ceny

<sup>1</sup> Oznámenie o zmene termínov bolo odoslané dňa 27.07.2018 do vestníka na uverejnenie