







ČÍSLO	NÁZOV MIESTNOSTI	[m <sup>2</sup> ]
101	CHODBA	14,87
102	SKLAD	4,95
103	UPRAŤOVAČKA	1,02
104	MIESTNOSŤ UČITEĽKY	7,35
105	STROJOVNÁ VÝŤAĤU	0,71
106	ŠATŇA UČITEĽKY	3,72
107	DOPRÍPRAVA JEDLA	7,13
108	ŠATŇA DETÍ	22,80
109	HYGIENA	2,72
110	WC	1,26
111	SKLAD	4,22
112	HYGIENA DETÍ	17,53
113	TRIEDA	115,43
114	SPACIA MIESTNOSŤ	31,66
SPOLU [m <sup>2</sup> ]		235,37


## LEGENDA :


- 


-OBVODOVÁ NOSNÁ KONŠTRUKCIA NADSTAVBY HOSP. PAVILÓNU - KÓTOVANÉ 450mm
- 

OMIETKA INTERIÉR + TVÁRNICIA YTONG HR.250mm + KONTAKTNÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM, MINERÁLNYÝ, HR.200mm
- 

-OBVODOVÁ NOSNÁ KONŠTRUKCIA SCHODISKA A PAVLAČE - KÓTOVANÉ 450mm
- 

OMIETKA INTERIÉR + TVÁRNICIA YTONG HR.250mm + KONTAKTNÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM, MINERÁLNYÝ, HR.200mm
- 


-VNÚTORNÁ DELIACA PRIEČKA JEDNOVRSTVOVÁ - KÓTOVANÉ 150mm (ažt. 100mm)
- 


OMIETKA INTERIÉR + PRIEČKOVKA YTONG HR.150mm (PRIEČKOVKA HR.100mm) + OMIETKA INTERIÉR
- 


-ŽELEZOBETÓNOVÝ MONOLITICKÝ STĽP 300/300mm, PRI SCHODISKU 250/250mm


NAPÁJACIA SÚSTAVA: 3N/PE, AC, 400/230V, 50Hz, TN-S  
OCHRANA ŽIVÝCH ČASŤÍ- IZOLÁCIU, KRYTOK, ZÁBRANU  
-PRI PORUČIE -SAMOČINNÝM ODPPOJENÍM NAPÁJANIA  
-DOPLNKOVÁ OCHRANA PRÚDOVÝMI CHRÁNIČMI  
PROSTREDIE: NORMÁLNE 3.11 PODLA STN 33 0300


RH 


- 


- NÁSTENNÉ LED SVIETIDLO E36 8W
- 


- STROPNÉ LED SVIETIDLO E36 8W
- 


- ZAPUSTENÉ STROPNÉ LED SVIETIDLO 28W
- 

- ZAPUSTENÉ STROPNÉ LED BODOVÉ SVIETIDLO 4W
- 

- POHYBOVÝ SENZOR PIR 360°
- 

- VYPÍNAČ, Č. 1 POD OMIETKU, LEGRAND VALENA 230V/10A IP20
- 


- VYPÍNAČ, Č. 5 POD OMIETKU, LEGRAND VALENA 230V/10A IP20
- 

- VYPÍNAČ, Č. 6 POD OMIETKU, LEGRAND VALENA 230V/10A IP20
- 

- VYPÍNAČ, Č. 7 POD OMIETKU, LEGRAND VALENA 230V/10A IP20

- RH PODRUŽNÝ ROZVÁDZAČ

## REALIZAČNÝ PROJEKT

			
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT		AUTOR PROJEKTU	
Ing. J. SERAFIN		Ing. J. SERAFIN	
MIESTO STAVBY: Žilino, časť Vlčince, Ul. Trnovská		IČO: 46 912 975 IČ DPH: SK202 366 0958	
INVESTOR: Mesto Žilino		DÁTUM	
STAVBA: NADSTAVBA HOSPODÁRSKEHO PAVILÓNU, PRÍSTAVBA A STAVEBNÉ ÚPRAVY MŠ NA ul. Trnavská, Žilina - Vlčince		September 2016	
OBJEKT č.		STUPEŇ	
PARC. č. 7766, 7767, 7768, 7769		Realizačný projekt	
PREDMET VÝKRESU: ROZVODY NN BLOK B 2NP (OSVETLENIE)		ZAKAZKA č.	
ČASŤI ELEKTROINŠTALÁCIA		2016/36	
		MIERKA: 1:100	
		ČÍSLO VÝKRESU:	