



ČÍSLO	NÁZOV MIESTNOSTI	lm ²
0.01	VSTUPNÁ CHODBA	10,80
0.02	DETSKÉ DIVADLO	20,15
0.03	SKLAD HRÁČIEK	14,58
0.04	SKLAD	3,81
0.05	SKLAD	1,58
0.06	CHODBA	14,70
0.07	SCHODISKO	11,79
0.08	SKLAD	4,95
0.09	UPRAŤOVAČKA	0,96
0.10	MIESTNOSŤ UČITEĽKY	7,35
0.11	VÝĤAH	1,19
0.12	ŠATŇA UČITEĽKY	4,53
0.13	DOPRÍPRAVA JEDLA	7,13
0.14	ŠATŇA DETÍ	22,80
0.15	HYGIENA	2,72
0.16	WC	1,26
0.17	SKLAD	4,22
0.18	HYGIENA DETÍ	17,42
0.19	TRIEDA	115,43
0.20	SPACIA MIESTNOSŤ	31,83
SPOLU [m ²]		299,20

LEGENDA :

- OBVODOVÁ NOSNÁ KONŠTRUKCIA NADSTAVBY HOSP. PAVILÓNU - KÓTOVANÉ 450mm
- OMIETKA INTERIÉR + TVÁRNICIA YTONG HR.250mm + KONTAKTNÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM, MINERÁLNYÝ, HR.200mm
- OBVODOVÁ NOSNÁ KONŠTRUKCIA SCHODISKA A PAVILAČE - KÓTOVANÉ 450mm
- OMIETKA INTERIÉR + TVÁRNICIA YTONG HR.250mm + KONTAKTNÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM, MINERÁLNYÝ, HR.200mm
- (v shtesných pomeroch pavlače pri blokoch "A" a "B" hr.100mm)
- VNÚTORNÁ DELACA PRIEČKA JEDNOVRSTVOVÁ - KÓTOVANÉ 150mm (alt. 100mm)
- OMIETKA INTERIÉR + PRIEČKOVKA YTONG HR.150mm (PRIEČKOVKA HR.100mm) + OMIETKA INTERIÉR
- ŽELEZOBETÓNOVÝ MONOLITICKÝ STÍP 300/300mm, PRI SCHODISKU 250/250mm

- 400V/25-32A VYPÍNAČ ABB
- KÁBLOVÝ VÝVOD Z PODLAHY V CHRÁNIČKE EXP
- TROJFÁZOVÁ ZÁSUVKA NA OMIETKU, SEZ 400V/16-32A IP44
- JEDNOFÁZOVÁ ZÁSUVKA POD OMIETKU, LEGRAND VALENA 230V/10A IP20
- JEDNOFÁZOVÁ ZÁSUVKA DVOJITÁ POD OMIETKU, LEGRAND VALENA 230V/10A IP20
- JEDNOFÁZOVÁ ZÁSUVKA POD OMIETKU, LEGRAND VALENA 230V/10A IP44
- RH PODRUŽNÝ ROZVÁDZAČ

REALIZAČNÝ PROJEKT

Profinel s.r.o.

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	AUTOR PROJEKTU
Ing. J. SERAFIN	Ing. J. SERAFIN	
PROFINEL s.r.o. Trenčianská 1589/4 010 08 ŽILINA ☎ 0910 963 616 ✉ elektronistacie@profinel.sk		
MIESTO STAVBY:	Žilino, časť Vlčince, Ul. Trnovská	ÍČO: 46 912 975 ÍČ DPH: SK202 366 0958
INVESTOR:	Mesto Žilino	
STAVBA:	NADSTAVBA HOSPODÁRSKEHO PAVILÓNU, PRÍSTAVBA A STAVEBNÉ ÚPRAVY MŠ NA ul. Trnavská, Žilina - Vlčince	DÁTUM September 2016
OBJEKT č.:	PARC. č. 7766, 7767, 7768, 7769	STUPEŇ Realizačný projekt
ČASŤI	ELEKTROINŠTALÁCIA	ZAKAZKA č.: 2016/36
PREDMET VÝKRESU: ROZVODY NN BLOK A 1NP (ZÁSUVKY)		MIERKA: 1:100
		ČÍSLO VÝKRESU:

- TÁTO DOKUMENTÁCIA NENAHRÁDZA DIELENSKÚ DOKUMENTÁCIU DODÁVATEĽA.
- VŠETKY NEJASNOSTI AKO AJ MOŽNÉ ZMENY V PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCII JE POTREBNÉ RIEŠIŤ S AUTORM PROJEKTU.