











LEGENDA:

ČÍSLO	NÁZOV MIESTNOSTI	[m ²]	POVRACH PODLAHY
201	TRIEĎA	107,15	PVC + KOBEREČ
202	HYGIENA	13,43	KERAMICKÁ DLAŽBA
203	HYGIENA	13,43	KERAMICKÁ DLAŽBA
204	CHODBA + ŠATĽAĽNA	63,78	KERAMICKÁ DLAŽBA
205	IZOLÁČNÁ MIESTNOSŤ	5,85	PVC PODLAHOVINA
206	SKLAD HRAČIEK	3,78	PVC PODLAHOVINA
207	WC – ZAMESTNANCI	5,96	KERAMICKÁ DLAŽBA
208	TRIEĎA	107,99	PVC + KOBEREČ
209	DENNÁ MIESTNOSŤ, PERSONÁL	7,56	PVC PODLAHOVINA
210	CHODBA	12,31	KERAMICKÁ DLAŽBA
SPOLU [m ²]		341,24	

- 
 -BOVODOVÁ NOSNÁ KONŠTRUKCIA NAOSTAVBY HOSE: PAVILIONU - KÓTOVANÉ 450mm
 OHEĽKA INTERIÉR + TVÁRNIKA YTING HR:250mm + KONŠTRUKTÍVNY ZATEPLOVACÍ SYSTÉM, MINERÁLNÝ, HR:200mm
- 
 -BOVODOVÁ NOSNÁ KONŠTRUKCIA SCHODISKA A PAVILÁNE - KÓTOVANÉ 150mm
 OHEĽKA INTERIÉR + TVÁRNIKA YTING HR:250mm + KONŠTRUKTÍVNY ZATEPLOVACÍ SYSTÉM, MINERÁLNÝ, HR:200mm
 (v šírstených pomeroch pavaže pri blokoch "A" a "B" - hr:100mm)
- 
 -VNÚTORNÁ DELIACA PRIEČKA JEDNOVYŠTVORÁ - KÓTOVANÉ 150mm (ať: 100mm)
 OHEĽKA INTERIÉR + PRIEČKOVKA YTING HR:150mm + PRIEČKOVKA HR:100mm + OHEĽKA INTERIÉR
- 
 -ŽELEZOBETÓNOVÝ MONOLITICKÝ STĺP 300/300mm, PRI SCHODISKU 250/250mm

- TÁTO DOKUMENTÁCIA NENAHŔADZA DIELENSKÚ DOKUMENTÁCIU DODÁVATEĽA.
- VŠETKY NEJASNOSTI AKO AJ MOŽNÉ ZMENY V PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCII JE POTREBNÉ RIEŠIŤ S
AUTOROM PROJEKTU.

-  - 4,00V/25-32A VYPÍNAČ ABB
-  - KÁBLOVÝ VÝVOD Z PODLAHY V CHRÁŇNÍKE FXP
-  - TROJFÁZOVÁ ZÁSUVKA NA OMIETKU, SEZ 4,00V/16-32A IP44
-  - JEDNOFÁZOVÁ ZÁSUVKA POD OMIETKU, LEGRAND VALENA 230V/10A IP20
-  - JEDNOFÁZOVÁ ZÁSUVKA DVOJITÁ POD OMIETKU, LEGRAND VALENA 230V/10A IP20
-  - JEDNOFÁZOVÁ ZÁSUVKA POD OMIETKU, LEGRAND VALENA 230V/10A IP44

RH **—** - RH PODRUŽNÝ ROZVÁDZAČ

REALIZAČNÝ PROJEKT



ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	AUTOR PROJEKTU
Ing. J. SERAFIN	Ing. J. SERAFIN	
Miesto STAVBY:	Žilina, časť VIčince, Ul. Trnavská	
INVESTOR:	Mesto Žilina	
STAVBA: NADSTAVBA HOSPODÁRSKEHO PAVILÓNU, PRÍSTAVBA A STAVEBNÉ ÚPRAVY MŠ NA ul. Trnavská, Žilina - Vičince		
OBJEKT č.	PARC. č. 7166, 7167, 7168, 7169	
ČASŤI	PREDMET VÝKRESU: ROZVODY NN 2.NP (ZÁSUVKY)	
ELEKTROINŠTALÁCIA		

PROFANEL s.r.o. Trenčianska 1589/4 010 08 ŽILINA ☎ 0910 963 616 ✉ elektrinstalacie@profanel.sk	
IČO: 46 912 975 IČ DPH: SK202 366 0958	

DÁTUM	September 2016
STUPEŇ	Realizovaný projekt
ZÁKAZKA č:	2016/36
MIERKA: 1:100	ČÍSLO VÝKRESU: