

**Záujemcovia – podľa rozdeľovníka**

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

41/2018/CLaO/KuM

Vybavuje/linka

Ing. Kurillová 02/2029 4150

Bratislava

01.08.2018

**Vec: Vysvetlenie informácií uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch / Vysvetlenie č. 3**

Zákazka pod názvom „ŽST Zvolen, rekonštrukcia prevádzkovej budovy“ zadávaná postupom verejnej súťaže podľa ust. § 91 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o verejnom obstarávaní“ v príslušnom gramatickom tvare) zverejnená v Úradnom vestníku Európskej únie dňa 19.05.2018 pod značkou 2018/S 095–217137 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 100/2018 zo dňa 22.05.2018 pod značkou 7171–MSP (ďalej ako „verejná súťaž“ v príslušnom gramatickom tvare).

Obstarávateľovi Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej forme "ŽSR", so sídlom: Klemensova 8, 813 61 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 364 501 (ďalej ako „obstarávateľ“ v príslušnom gramatickom tvare) bola doručená žiadosť o vysvetlenie informácií uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch.

Obstarávateľ v súlade s ust. § 48 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o verejnom obstarávaní“ v príslušnom gramatickom tvare) zasiela vysvetlenie informácií uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch. Otázky záujemcov neboli redakčne upravované, sú v plnom znení ako boli doručené.

<b>Otázka č. 1</b>	Rozumieme tomu správne, že obstarávateľ na preukázanie splnenia podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní uzná referenciu, predmetom ktorej boli stavebné práce na výstavbe/rekonštrukcii trati v celkovom objeme min. 5.000.000 Eur bez DPH <u>zahrňujúce aj stavebné práce na modernizácii budovy v obvode dráhy, avšak v objeme nižšom než 5.000.000 Eur bez DPH?</u>
<b>Odpoveď na otázku č. 1</b>	<b>Za práce rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky sa považujú stavebné práce na výstavbe, rekonštrukcii alebo oprave (modernizácii) budovy v obvode dráhy, t.j. rozhodujúce stavebné práce musia zahŕňať práce na výstavbe, rekonštrukcii alebo oprave (modernizácii) pozemnej stavby (objektu budovy).</b> V rámci minimálnej požadovanej úrovne štandardov obstarávateľ stanovil podmienku, že zoznam uskutočnených stavebných prác musí obsahovať min. jednu zmluvu (referenciu), pre jedného odberateľa, predmetom ktorej boli stavebné práce rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky s finančným objemom realizovaných stavebných prác v minimálnej výške 5.000.000 EUR bez DPH (slovom: päť miliónov eur bez DPH). V rámci uvedeného požadovaného finančného objemu uskutočnených stavebných prác, obstarávateľ v rámci predloženej referencie, predmetom ktorej je

	výstavba, rekonštrukcia alebo oprava (modernizácia) budovy v obvode dráhy (objektu budovy) uzná aj súvisiace stavebné práce na výstavbe, rekonštrukcii alebo oprave (modernizácii) prislúchajúcej železničnej infraštruktúry (napr. úprava koľajiska v železničnej stanici), avšak platí, že za práce rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky sa považujú stavebné práce na výstavbe, rekonštrukcii alebo oprave (modernizácii) budovy v obvode dráhy (objektu budovy).				
Otázka č. 2	SO 10.1 Zastrešenie nástupíšť Oddiel 762 – Konštrukcie tesárske				
	10	M	6072628101	Doska drevoštiepková OSB 3 do vlhkého prostredia hr. 10 mm (2500x1250mm)	M2 5 427,070
	V položke 10 je uvedená hr. oSB 10mm. V TS + VD je uvedená hr. 22mm. Ktorá hodnota je správna?				
Odpoveď na otázku č. 2	<b>Správna hr. OSB dosák je 22 mm.</b> <b>Obstarávateľ upravil výkaz výmer.</b> <b>Upravený výkaz výmer tvorí prílohu tohto vysvetlenia informácií uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch.</b>				
Otázka č. 3	SO 10.1 Zastrešenie nástupíšť Oddiel 764 – Konštrukcie klampiarske				
	13	K	764332890	Demontáž lemovania múrov na strechách s tvrdou kryt. vrátane kryc. plechu do 30° rš 1000 mm, -0,00590t	m 490,000
	15	K	764357204	Žľaby z pozinkovaného PZ plechu, medzistrešné alebo zaatikové bez hákov r.š. 1400 mm	m 490,000
	V položke 14 sa domnievame, že je chybná výmera 490m. Podľa nás je správna výmera 663m (196,7*3)+73 V položke 15 sa domnievame, že je chybná výmera 490 m. Podľa nás je správna výmera 663 m (196,7*3)+73 K položke 15 chýba montáž K položke 14 chýba montáž K položke 16 chýba montáž K položke 17 chýba montáž				
Odpoveď na otázku č. 3	<b>Demontáž a zriadenie medzistrešného žľabu Pol. č. 13, a Pol. č. 15 je 663,1 m.</b> <b>Pol. č. 14, 15, 16, 17 obsahujú materiál s montážou.</b> <b>Obstarávateľ upravil výkaz výmer.</b> <b>Upravený výkaz výmer tvorí prílohu tohto vysvetlenia informácií uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch.</b>				
Otázka č. 4	SO 10.1 Zastrešenie nástupíšť Oddiel 783 – Dokončovacie práce – nátery				
	33	K	783122110	Nátery oceľ.konstr. syntetické na vzduchu schnúce ťažkých A dvojnásobné - 70µm	m2 7 394,262
	34	K	783122710	Nátery oceľ.konstr. syntetické na vzduchu schnúce ťažkých A základné - 35µm	m2 11 126,524
	K položkám 33 + 34 prosíme o vysvetlenie výmer a presnú špecifikáciu (V TS skladba náterov: 2x základný náter 80µm + 2x vrchný náter 80µm) Tryskanie + nátery na mieste (stavajúcej konštrukcie podľa nás je 1831 m2)				

	Nové PKO na nových dielcov (pozdĺž väznice) podľa nás je 3 000 m <sup>2</sup> . Na nových OK nie je požadovaný žiarový zinok? Podhľady z ťahokovu budú riešené farebne spolu s ostatnou OK? (RAL 5017?)?
Odpoveď na otázku č. 4	Výpočet pol. č. 34 – Základný náter: 1831 m <sup>2</sup> " ocel'ové lastovičky 2548,222 m <sup>2</sup> (2635*0,671+1006*0,768+11,22*0,671" väznice + väznice na výmenu) 1184,04m <sup>2</sup> (7590*0,156 "rošt na ťahokov) Spolu: 5563,262x2 = 11 126,524 m <sup>2</sup> Výpočet pol. č. 33 Vrchný náter dvojnásobný: 5563,262 m <sup>2</sup> V tomto objekte nie je navrhované pozinkovanie OK. Podhľad tvorený z ťahokovu bude nakupovaný ako pozinkovaný z výroby.

**Na základe vysvetlení tak, ako sú tieto uvedené vyššie, rovnako v súlade s ust. Kapitoly A.1 Pokyny pre uchádzačov, ods. 12, bod 12.5 súťažných podkladov, obstarávateľ mení obsah súťažných podkladov nasledovne:**

**Kapitola A.1 Pokyny pre uchádzačov, ods. 24., bod 24.2 súťažných podkladov, ruší sa v celom rozsahu a nahrádza znením:**

„24.2 Ponuky sa predkladajú v lehote na predkladanie ponúk. Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do **20.08.2018 do 10:00 hod.**“.

**Kapitola A.1 Pokyny pre uchádzačov, ods. 27., bod 27.1 súťažných podkladov, ruší sa v celom rozsahu a nahrádza znením:**

„27.1 Otváranie časti ponúk „Ostatné“ sa uskutoční dňa 20.08.2018 o 11:00 hod.“.

**Úplné znenie súťažných podkladov tvorí prílohu tohto vysvetlenia informácií uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch.**

Vysvetlenie informácií uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch bolo zaslané všetkým známym záujemcom elektronicky prostredníctvom e-mailu, rovnako prostredníctvom poštového doručovateľa.

Vysvetlenie informácií uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch bolo rovnako zverejnené v profile obstarávateľa na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie.

Príloha:

- Upravený Výkaz výmer; dostupné aj elektronicky na odkaze [https://www.zsr.sk/files/clao/zst-zvolen-rekonstrukcia-prevadzkovej-budovy\\_vv\\_po-vysvetleni-sp-c-3.xlsx](https://www.zsr.sk/files/clao/zst-zvolen-rekonstrukcia-prevadzkovej-budovy_vv_po-vysvetleni-sp-c-3.xlsx)
- Úplné znenie súťažných podkladov

Bratislava 01.08.2018

**Ing. Branislav Vavrinčík, v.r.**

riaditeľ

ŽSR – Centrum logistiky a obstarávania