



Legenda:

Prívod vykurovacej vody 60°C

Spiatočka vykurovacej vody 40°C

Radiátor Korado Radik

K

Závesný plynový kondenzačný kotol Vaillant  
eco TEC Plus VU 256/5-5 (5,7 - 26,5 kW, 2,9 m3/hod.)

TV

Solárny systém Vaillant auroSTEP 350 litrov s 3 panelmi

EN

Expanzná nádob 18 litrov

Č. PARÉ

NÁZOV A MIESTO STAVBY			INVESTOR			ZHOTOVITEĽ PD	
Rekonštrukcia a dostavba materskej školy Zvyšovanie kapacity MŠ Jabloňové Rekonštrukcia a dostavba			Obec Jabloňové			eko-therm	
			Jabloňové č 197, 900 54 Jabloňové				
ZODP. PROJ.	Ing. Ivan Klobušický		STUPEŇ PD	PSP		OBEC	Jabloňové
AUTOR	Ing. Ivan Klobušický		C	DOKUMENTÁCIA SO		KAT. ÚZEMIE	Jabloňové
VYPRACOVAL	Ing. Ivan Klobušický		SO	HLAVNÝ OBJEKT		PARC. ČÍSLO	1870, 1871 a 1872
ČASŤ	Vykurovanie						1
OBSAH	Pôdorys 1.NP						
MIERKA	1:50	POČET A4	3	DÁTUM	4 / 2017		