


DOPLNENIE ROZVÁDZAČA Rposta

ROZVODNÝ SYSTÉM: 3/N/PE AC 400/230V, 50Hz, TN-C-S
OCHRANNÉ OPATRENIA PRED ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM:
OCHRANA ZÁKLADNÁ : 412 IZOLOVANÍM ŽIVÝCH ČASTÍ, KRYTMI
OCHRANA PRI PORUCHE : 411.3.2 SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA V SIETI TN
411.3.1.2 OCHRANNÉ POSPÁJANIE
411.3.3 DOPLNKOVÁ OCHRANA PRÚDOVÝMI CHRÁNIČMI

Sada č.




$\pm 0,000 = 1. \text{ NP}$

Projektová dokumentácia slúži ako podklad:
– pre dopracovanie dokumentácie pre
realizáciu stavby

Projektová dokumentácia
nenahrádza výrobnú a dielenskú
dokument. dodávateľa

Tento výkres je originál a jeho kopírovanie bez súhlasu majiteľa je trestné podľa §21.odst. d) zákona č.383/1997 Z.z.

Vypracoval	Ing.N. Horváth	Stavba ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY OBEČNÉHO ÚRADU A KULTÚRNEHO DOMU V OBCI BUZICA		TERA green s.r.o	
Projektant	Ing.N. Horváth	Stavebník: Obec Buzica, Buzica 130, 044 73 Košice		Orechová 23,085 01 Bardejov telefón: +421 905 873 209 email: astefankoval@gmail.com	
Zodp.projektant	Ing.N. Horváth	Miesto stavby: Buzica 130, č. p. 6/22, k.ú. Buzica	Dátum	11/2017	Stupeň DSP
		Objekt: SO 01 - Hlavný objekt	Č. zakaz.	12917	Kóty v mm
H.I.P.	Ing.A.Štefanková	Diel ELEKTROINŠTALÁCIA A BLESKOZVOD	Formát	2xA4	Mierka ---
		Obsah DOPLNENIE ROZVÁDZAČA Rposta	Časť	D	Príl.č. 14

