

- LEGENDA:**
- Projektovaný objekt
  - lestvujúce vedenie – osídva
  - lestvujúce vedenie – demontovať
  - Nové vzdušné vedenie
  - Zameraný terén a objekty
  - Projektované komunikácie
  - Výrub stromov

- Ostatné inž. siete
- Elektrické vedenie NN
  - Elektrické vedenie VN
  - Elektrické vedenie VN
  - Elektrické vedenie VO
  - Telekomunikačné a diaľkové káble
  - Plynovod
  - Kanalizácia
  - Vodovod
  - Horúcovod

**POZNÁMKY :**

Prúdová a napätieva sístava: IT~3x22 kV, 50 Hz  
Rozvodná sieť s rýchlym vypnutím

Ochrana pred úrazom elektrinou: V normálnej prevádzke: izoláciou, pohrbou samostatným odpojením od zdroja  
Pri poruche: Podľa protokolu (STN 332000-5-51)

Účenie vonkajších vplyvov: Stupeň odľahlosti dodávky elektrickej energie: 3. stupeň (STN 341610 §1610)

Druh a: zariadenia (vyl. 508/09 Z.z.): Výrobné elektrické zariadenie skupiny A vysoká miera drozenia.

KATASTRÁLNE ÚZEMIE: KRÁSNO NAD KYSCOU

ZDRUŽENIE Kysucké Nové Mesto-Ošadnica

DOPRAVOPROJEKT

valček

SÚRADNÝ SYSTÉM		VRŠKOVÝ SYSTÉM	TRIEDA PRESNOSTI
S – JTSK		BVP	3. TP
VÝRAČOVÁ	ZODP. PROJEKTANT	HLINŤ. PROJEKTU	
ING.Š. KOZELNICKÝ	ING.Š. KOZELNICKÝ	ING. L. BEKEČ	
KONTROLOVAL	OKRES (OBVOD) STAVBY		
P. KOVAL	KYSUCKÉ NOVÉ MESTO, ČADCA		
OBJEDNÁVATEĽ			
NÁRODNÁ DIALIČNICA SPOLOČNOSŤ, a.s., BRATISLAVA			
DIALIČNICA D3			
KYSUCKÉ NOVÉ MESTO - OŠČADNICA			
OBJEKT : PRELOŽKA 22 KV PRÍPOJKY MIČALKOVCI, km 27.2 D3			
SITUÁCIA			
DOPRAVOPROJEKT		DOPRAVOPROJEKT, a.s.	
BRATISLAVA		DIVÍZIA ZVOLEN	
960 01 Zvolen, M.R.Štefánika 4724		STUPEŇ	
DSP		FORMÁT	
3 A4		DATUM	
08.2010		Č. ZÁKAZY	
1:1000		Č. ARCH.	
753		Č. VÝKRESU	
3		Č. SÚPRAVY	

D.8  
619-00