

- LEGENDA:**
- Projektovaný objekt
 - Existujúce vedenie – ostáva
 - Existujúce vedenie – demontovať
 - Nové vzdušné vedenie
 - Zameraný terén a objekty
 - Projektované komunikácie
 - Výrub stromov

- Ostatné inž. siete
- Elektrické vedenie NN
 - Elektrické vedenie VN
 - Elektrické vedenie VVN
 - Elektrické vedenie VO
 - Telekomunikačné a diaľkové káble
 - Plynovod
 - Kanalizácia
 - Vodovod
 - Horúcovod

POZNAMKY :

Prúdová a napätová sústava: IT~3x22 kV, 50 Hz
Rozvodná sieť s rýchlym vypnutím

Ochrana pred úrazom elektrinou: izolačnou, podlahou
samočinným odpojením od zdroja
Pri poruche: Podľa predpisu (STN 332000-5-51)

Učenie vonkajších vplyvov: Sústreďujúci dodávky elektrickej energie: 3. stupeň (STN 341610 §1610)

Druh a el. zariadenia (vyl. 508/09 Z.z.): Výhradné elektrické zariadenie skupiny A
vysoká miera ochrany.

KATASTRÁLNE ÚZEMIE: KRÁŠNO NAD KYSCOU

ZDRUŽENIE Kysucké Nové Mesto-Oščadnica

DOPRAVOPROJEKT

voľbeľ

SÚRADNICOVÝ SYSTÉM	VÝŠKOVÝ SYSTÉM	TRIEDA PRESNOSTI
S – JTSK	BVP	3. TP
VYPRACOVÁV	ZODP. PROJEKTANT	HLIADZ. PROJEKTU
ING.Š. KOZELNICKÝ	ING.Š. KOZELNICKÝ	ING. L. BEKEČ
KONTROLOVAL	OKRES (OBVOD) STAVBY	
P. KOVAL	KYSUCKÉ NOVÉ MESTO, ČADCA	
OBJEDNÁVATEĽ		
NÁRODNÁ DIALIČNICA SPOLOČNOSŤ, a.s., BRATISLAVA		

DOPRAVOPROJEKT

DOPRAVOPROJEKT, a.s.
BRATISLAVA
DIVÍZIA ZVOLEŇ
960 01 Zvolen, M.R.Štefánika 4724

STUPEŇ DSP
3 A4

D.8
621-00

DIAĽNICA D3 KYSUCKÉ NOVÉ MESTO - OŠČADNICA		Č. ZÁKAZKY 6575-05
OBJEKT : PRELOŽKA 22 KV PRÍPOJKY KRÁŠNO TS ÚSTREDIE, km 29,8 D3	Č. ARCH. 753	Č. VÝKRESU 3
SITUÁCIA		Č. SÚPRÁVY