

LEGENDA:

- Jestvujúce vodiče AlFe – prešponovať
- Jestvujúce vedenie – demontovať v plnom rozsahu
- Nové káblové vedenie v ryhe 0,35x0,8 vo voľnom teréne
- Nové káblové vedenie v ryhe 0,35x1,2 – v obehovanej chráničke DN200 pod cestou
- Nové káblové vedenie v ryhe 0,35x1,2 – v chráničke DN200 pod dočasnou komunikáciou počas výstavby mostov
- Výrub kríkov
- Zameraný terén a objekty
- Projektované komunikácie

- Projektované siete
- Elektrické vedenie NN
 - Elektrické vedenie VN
 - Elektrické vedenie VVN
 - Elektrické vedenie VO
 - Telekomunikačné a diaľkové káble
 - Plynovod
 - Kanalizácia
 - Vodovod
 - Horúcovod

POZNAMKY :

Napätové sústavy: TN-C~3x230/400V, 50Hz
Ochrana pred úrazom elektrinou: V normálnej prevádzke: izoláciou, krytím.
Pri poruche: samočinným odpojením napájania.
Krytie el. zariadenia: min. IP 34D (STN EN 60 439–5)
Druh prostredia (STN 332000–5–51) : podľa protokolu
Druh el. zariadenia podľa Vyhl. 508/2009 Z.z.:
Vynáradené elektrické zariadenie skupiny B (vyššia miera ohrozenia).
POZOR!
Pred začiatkom výkopových prác je nutné presne vytyčiť a sondami overiť všetky inžinierske siete.

Číslo stožiaru	Typ stožiaru	Typ hlavy	Výzbroj	Izolátory	Poznámka
9B/82	DB 12/6	WS	Bleskoisťky	VZK	demontovať
8B/82	DB 10,5/6	2xWS	2x prípojkový skríň	VZK/VZK	demontovať
1/636	JB 10,5/15	VPS600	4x zvodiče prepätia LVA 280–KL(XL)	4x VZK kladkové	Jestv. drevný Jp – demontovať

KATASTRÁLNE ÚZEMIE: KRÁSNO NAD KYSUCOU

ZDRUŽENIE Kysucké Nové Mesto-Oščadnica

DOPRAVOPROJEKT

voľbek

SÚGRADNICOVÝ SYSTÉM

S – JTSK

VÝŠKOVÝ SYSTÉM

Bv

TRIEĎA PRESNOSTI

3. TP

VÝPRACOVÁV

P.KOVAL

ZODP.PROJEKTANT

P.KOVAL

HLINÍŽ.PROJEKTU

ING.I.BEKEČ

KONTROLOVAL

ING.Š.KOZELENIČKÝ

OKRES (OBVOD) STAVBY

KYSUCKÉ NOVÉ MESTO, ČADCA

OBJEDNÁVATEĽ

NÁRODNÁ DIALNIČNÁ SPOLOČNOSŤ, a.s., BRATISLAVA

DIAĽNICA D3

KYSUCKÉ NOVÉ MESTO - OŠČADNICA

OBJEKT :

PRELOŽKA 0.4 KV VEDENIA, km 30.680 D3

DATUM

08.2010

MIERKA

1:1000

Č. VÝKRESU

3

DOPRAVOPROJEKT, a.s.

DIVIZIA ZVOLEN

BRATISLAVA

960 01 Zvolen, M.R.Štefánko 4/724

STUPEŇ

DSP

FORMÁT

2 A4

Č. ZAKAZKY

6575-05

Č. ARCH.

753

Č. SÚPRAVY

D8

636-00