


Nové káblové vedenie v ryhe 0,35x0,8 vo voľnom teréne


Elektrické vedenie NN	— — — — —
Elektrické vedenie VN	— — — — —
Elektrické vedenie WN	— — — — —
Elektrické vedenie VO	— — — — —
Telekomunikačné a diaľkové káble	— — — — —
Plynovod	— — — — —
Kanalizácia	— — — — —
Vodovod	— — — — —
Horúcovod	— — — — —

Ochrana pred úrazom elektrinou: v normálnej prevádzke: izoláciou, krytím.
Napätová sústava: TN-C~3x230/400V,50Hz
Pri poruche: samočinným odpojením napájania.
Krytie el. zariadenia: min. IP 34D (STN EN 60 439-5)
Druh priestoru (STN 332000-5-51) : podľa protokolu
Druh el. zariadenia podľa Vyh1. 508/2009 Z.z.:
Vynáradené elektrické zariadenie skupiny B (vyššia miera ohrozenia).

POZORI!
Pred začiatkom výkopových prác je nutné presne vytyčiť a sondami overiť všetky inžinierske siete.



KATASTRÁLNE ÚZEMIE: KRÁŠNO NAD KYŠUCOU

SOPRADNICOVÝ SYSTÉM S – JTSK		VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv		TRIEDA PRESNOSTI 3. TP	
VYPRACOVAN P.KOVAL <i>Bohuslav Kovac</i>		ZODP. PROJEKTANT P.KOVAL <i>Bohuslav Kovac</i>		HL. INŽ. PROJEKTU ING. I. BEKEČ <i>I. Bekeč</i>	
KONTROLOVAL ING. Š. KOZELNICKÝ <i>Š. Kozelnický</i>		OKRES (OBVOD) STAVEB KYSUCKÉ NOVÉ MESTO, ČADCA			
OBJEDNÁVATEĽ NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ, a.s., BRATISLAVA					
DIAĽNIČNICA D3 KYSUCKÉ NOVÉ MESTO - OŠČADNICA					
OBJEKT : PRÍPOJKA 0.4 kV PRE VO V KRÁSNE NAD KYSUCOU					
SITUÁCIA					
<div><div><div><div><div>DOPRAVOPROJEKT</div><div>DOPRAVOPROJEKT, a.s.</div><div>BRATISLAVA</div><div>DIVÍZIA ZVOLEN</div><div>960 01 Zvolen, M.R.Stefánika 4724</div></div></div><div><div>STUPEŇ</div><div>DSP</div><div>FORMÁT</div><div>A4</div></div><div><div>DÁTUM</div><div>08.2010</div><div>Č. ZÁKAZY</div><div>6575-05</div></div><div><div>MIERKA</div><div>1:250</div><div>Č. ARCH.</div><div>753</div></div><div><div>Č. VÝKRESU</div><div>3</div><div>Č. SÓPRAVY</div><div></div></div></div></div>					