



### 3PEN~50Hz, 230/400 V/TN-C

Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom podľa STN 33 2000-4-41  
Ochranné opatrenia:  
-opatrenia na zákl. ochranu čl. 411.2, príloha A: A1-základná izolácia živých častí  
A2-zábrany alebo kryty  
-opatrenia na ochranu pri poruche čl. 411.3  
samočinné odpojenie pri poruche čl. 411.3.2  
Ochranné opatrenia čl. 412: dvojité alebo zosilnené izolácia

#### LEGENDA:

- Proj. káblové vedenia typu CYKY-J, v zemi v pieskovom lôžku v hĺ 0,7m zhora kryté fóliou PVC
- Dřto, pod komunikáciou I/11 v rúrach HDPE v hĺ 1,2m
- DTTO, v chodníku pod diaľnicou D3 (chodba turbosider) v rúrach HDPE v hĺ 0,4m
- Proj. osvetľ. stožiar pozinkovaný h=5m so svetidlom SHC50 W (napr. typ SR 50/HST 50W)
- Proj. osvetľ. stožiar pozinkovaný s prírubou h=6,5m a výložníkom a=4m a svetidlom SHC 150 W (napr. SR 100/HST 150W - ploché sklo)
- Proj. žiarivkové svetidlo uchytené na strope prechodu pod diaľnicou (TUBOSIDER), 1x36W, IP65, ANTIVANDAL
- Osvetľovací stožiar h=3m s výložníkom a=0,5m s uličným svetidlom SHC 50W, demontáž
- Osvetľovací stožiar h=5m s výložníkom a=1,5m a uličným svetidlom HST 150W, demontáž
- Projektovaný piliér - elektromerový rozvádzač pre tri odberné miesta
- Projektovaný piliér - rozvádzač verejného osvetlenia

HLAVNÝ PROJEKTANT RADITEĽ DIVÍZIE ING. S. GABRYŠ HLINZ. PROJEKTU ING. I. BEKEČ	LÍDER ZDRUŽENIA DOPRAVOPROJEKT, a.s. BRATISLAVA Č. ZAKAZKY 6575-05 Č. ARCH. 753	ZDRUŽENIE Kysucké Nové Mesto-Oščadnica DOPRAVOPROJEKT, a.s. BRATISLAVA DIVÍZIA ŽELEZNÍC VÝKONNÝ VÝKONNÝ
--	--	---

K.Ú.: KYSUCKÝ LIEŠKOVEC		
SÚRADNICOVÝ SYSTÉM S - JTSK	VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv	TRIEĎA PRESNOSTI 3. TP
VYPRACOVAL ING. V. ČULEN	ZODP. PROJEKTANT ING. V. ČULEN	HLINZ. PROJEKTU ING. I. BEKEČ
KONTROLOVAL R. ŠVANTNER	OKRES (OBVOD) STAVBY KYSUCKÉ NOVÉ MESTO	
OBJEDNÁVATEĽ: NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ a.s. BRATISLAVA		
<b>DIAĽNICA D3 KYSUCKÉ NOVÉ MESTO-OŠČADNICA</b>		
OBJEKT: 642-00 Preložka V0 na ceste I/11 v Kysuckom Lieskovec		
<b>SITUÁCIA</b>		
STUPEŇ DSP	FORMÁT 6x44	
DÁTUM 08.2010	Č. ZAKAZKY 2010/08	
MIERKA 1:500	Č. ARCH. 2010_08_DSP	
Č. VÝKRESU 2	Č. SÚPRAVY	

D.8  
642-00

PRODEX  
PROJEKTOVANIE STAVIEB  
Rusovská cesta 16, 851 01 Bratislava