VZOROVÉ ULOŽENIE NA MOSTE 214-00



VZOROVÉ ULOŽENIE NA CESTE



POHĽAD NA RVO644

ρ 1:25

VOLITEĽNÁ VÝZBROJ



Napäťová sústava: TNC~3x230/400V,50 Hz
Ochrana pred úrazom elektrinou.:
V normálnej prevádzke: izoláciou, krytím,
Pri poruche: samočinným odpojením napájania.

Rozvádzač verejného osvetlenia	RVO
prevedenie	F – pilierové
Technické parametre:	
Menovité pracovné napätie:	230 / 400 V, TN-C
Menovitý prúd:	63 A
Menovitá frekvencia:	50 Hz
Stupeň krytia:	IP 44 / IP 20
Prívodné vedenie:	Do 25 mm, prívod z dola, vývody
dole	
Materiál skrine:	Tvrdený polyester
Odolnosť proti horeniu:	Kategória B
Uzatváranie dverí:	Energetický zámok STN 35 9754
	s úchytom na visiaci zámok

ZÁKLAD STOŽIARA OSUD10P

ρ 1:25



ZÁKLAD STOŽIARA D89/08P

ρ 1:25



POZNÁMKY :

Základy sú osadené do cestných násypov
s najmenšou mierou zhutnenia v súlade s STN 721006
Eef telesa > 45MPa
Eef podložiaa > 30MPa

ULOŽENIE V CHODNÍKU

ρ 1:25



ULOŽENIE VO VOĽNOM TERÉNE

ρ 1:25



ULOŽENIE POD KOMUNIKÁCIOU

ρ 1:25



2x ULOŽENIE POD KOMUNIKÁCIOU

ρ 1:25



NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ

ZDRUŽENIE Kysucké Nové Mesto-Oščadnica

DOPRAVOPROJEKT

valbek

D8
645-00
644-00

VYPRACOVAL P.KOVAL	ZODP.PROJEKTANT P.KOVAL	HL.INŽ.PROJEKTU ING.I.BEKEČ
KONTROLOVAL ING.Š.KOZELNICKÝ	OKRES (OBVOD) STAVBY KYSUCKÉ NOVÉ MESTO, ČADCA	
OBJEDNÁVATEĽ NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ, a.s., BRATISLAVA		

DOPRAVOPROJEKT, a.s. BRATISLAVA
DIVÍZIA ZVOLEN
960 01 Zvolen, M.R.Štefánika 4724

DIAĽNICA D3
KYSUCKÉ NOVÉ MESTO - OŠČADNICA

OBJEKT : PRELOŽKA VO V KRÁSNE NAD KYSUCOU

ULOŽENIE ZARIADENIA

STUPEŇ DSP	FORMÁT A4
DÁTUM 08.2010	Č.ZÁKAZKY 6575-05
MIERKA	Č.ARCH. 753
Č.VÝKRESU 5	Č.SÚPRAVY