

3PEN~50Hz, 230/400 V/TN-C

Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom podľa STN 33 2000-4-41:

Ochranné opatrenia:

-opatrenia na zákl.ochranu:čl.411.2,príloha A: A1-základná izolácia živých častí
A2-zábrany alebo kryty

-opatrenia na ochranu pri poruche čl.411.3:
samočinné odpojenie pri poruche čl.411.3.2

Ochranné opatrenia čl.412: dvojité alebo zosilnená izolácia

LEGENDA:



Proj. káblové vedenia typu CYKY-J, v zemi v pieskovom lôžku v hĺ.0,7m zhora kryté fóliou PVC



Dtto, pod komunikáciou I/11 v rúrach HDPE v hĺ 1,2m



Zemiaci pásik FeZn 30x4 uložený v ryhe s káblovým vedením

RE

Projektovaný pilier - elektromerový rozvádzač pre tri odberné miesta


R694-10

Projektovaný pilier - rozvádzač verejného osvetlenia

HLAVNÝ PROJEKTANT	LÍDER ZDRUŽENIA
RIADITEĽ DIVÍZIE	DOPRAVOPROJEKT, a.s. BRATISLAVA
ING.S.GABRYŠ	Č.ZÁKAZKY
HLIN.Ž.PROJEKTU	6575-05
ING.I.BEKEČ	Č.ARCH.
	753


ZDRUŽENIE
Kysucké Nové Mesto-Oščadnica
DOPRAVOPROJEKT
DOPRAVOPROJEKT a.s.
BRATISLAVA
DIVÍZIA ZVOLEN

RYHA A



NIVELETA KOMUNIKÁCIE

RYHA B



K.Ú.: KYSUCKÝ LIESKOVEC

SÚRADNICOVÝ SYSTÉM	VÝŠKOVÝ SYSTÉM	TRIEDA PRESNOSTI
S - JTSK	Bpv	3. TP
VYPRACOVAL	ZODP.PROJEKTANT	HLIN.Ž.PROJEKTU
ING.V.ČULEN	ING.V.ČULEN	ING.I.BEKEČ
KONTROLOVAL	OKRES (OBVOD) STAVBY	
R.ŠVANTNER	KYSUCKÉ NOVÉ MESTO	
OBJEDNÁVATEĽ:	NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ a.s. BRATISLAVA	

DIAĽNICA D3 KYSUCKÉ NOVÉ MESTO-OŠČADNICA

OBJEKT: 646-00 NN prípojka pre ISD, km 23.330

SITUÁCIA

D.8
646-00

PRODEX
PROJEKTOVANIE STAVIEB

Rusovská cesta 16, 851 01 Bratislava

STUPEŇ	DSP	FORMÁT	3xA4
DÁTUM	08.2010	Č.ZÁKAZKY	2010/08
MIERKA	1:1000	Č.ARCH.	2010_08_DSP
Č.VÝKRESU	2	Č.SÚPRAVY	