

Vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, v súťažných podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácii – č. 4

Otázky zo dňa 25.09.2018:

Otázka č. 1:

Žiadame verejného obstarávateľa preveriť výkaz výmer Príloha č. 6 FOTOVOLTAIKA – pre 1 objekt, a to výmery položiek č. 14, 38, 39, 40, 41, 42 podľa nášho tieto množstvá pre jeden objekt sú nereálne.

Odpoveď:

V Prílohe č. 6 FOTOVOLTAIKA – pre 1 objekt sa menia položky č. 14, 38, 39, 40, 41, 42 nasledovne:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------

M

M

21-M		Elektromontáže			
14	385	385142	ABC POLY SOL 270 WP	ks	27,000
38	341	341031	Fronius SYM 7.0	ks	1,000
39	921	4213	ABC TOP FIX 200	m	1,000
40	345	34541236	Konektor MC4	ks	12,000
41	9H2	412368	MR-UF rozvádzač	ks	1,000
42	383	3837001190	prepäťová ochrana KIWA	ks	1,000

Aktuálny výkaz výmer pre Prílohu č. 6 FOTOVOLTAIKA – pre 1 objekt je v prílohe vysvetlenia.

Otázka č. 2:

Žiadame špecifikovať položku č. 19. Držiak odporu a montáž inverter z výkazu Príloha č. 3 – Inverter – spolu pre 5 obytných buniek. Taktiež žiadame preveriť výmery výkazu Príloha č. 3 – Inverter, resp. potvrdiť, že výmery vo výkaze sú zhodné s dodanou projektovou dokumentáciou pre túto časť.

Odpoveď:

Montáž držiaka odporu je položka typu „R,, ,ktorá sa nenachádza v programe cenkros, ale je potrebný.

Tento držiak odporu je krabica s držiakom umiestnená v elektrickom obvode inverterov pre ich správnu funkciu. Ide o nevyhnutný komponent, ktorého zapojenie je treba zveriť poučeným a zaškoleným FY. od výrobcu.