



# Obec Veľké Leváre

Štefánikova 747, 908 73 Veľké Leváre

Tel.: 034/7794317, Fax: 034 /7794316, e-mail: [ocuvl@levare.sk](mailto:ocuvl@levare.sk)

**Vec:**

***Odpoveď na žiadosť o doplnenie súťažných podkladov vo verejnom obstarávaní na predmet zákazky – „Zvýšenie kapacity materskej školy Veľké Leváre – rekonštrukcia a prístavba“ uverejnenej vo Vestníku VO č. 186/2018 zo dňa 19.09.2018 pod značkou 13061 – WYP.***

Na základe prijatej žiadosti o vysvetlenie resp. doplnenie, verejný obstarávateľ predkladá nasledovné vyjadrenie:

**Otázka č. 1:** Týmto žiadame verejného obstarávateľa predmetu zákazky 13061-WYP „Zvýšenie kapacity materskej školy Veľké Leváre – rekonštrukcia a prístavba“ o doplnenie súťažných podkladov – projektovú dokumentáciu o výpis výplní otvorov (okná, interiérové a exteriérové dvere), nakoľko z výkazu výmer a projektovej dokumentácie nie je možné vyčítať rozmery výplní, spôsob otvárania a ich členenie, resp. nie je možné určiť ktoré výplne sú predmetom zákazky.

Odpoveď č. 1: Výpis výplní otvorov

Jednotlivé položky sú v pracovných pôdorysoch označené nasledovne:

**Tmavo modré:**

- interiérové, dvojkrídlové - 1450/2000 - E30/D3-C - 2ks
  - interiérové, dvojkrídlové - 1450/2000 - E45/D3-C - 4ks
- (pol. č. 69,70,164,165,166...)

**Svetlo modré:**

- interiérové, dvojkrídlové - 1450/2000 - obyčajné - 1ks
- (pol. č. 67,68,157,158,159...)

**Červená:**

- int.dv. obyč. - 1100/2000 - 6ks
- (pol. č. 136, 152,153,154...)

**Žltá:**

- int.dv. obyč. - 900/2000 - 6ks
  - int.dv. obyč. - 800/2000 - 2ks
- (pol.č. 155...)

**Oranžová:**

- int.dv. obyč. - 800/2000 - 12 ks - s vetr. mriežkou
  - int.dv. obyč. - 600/2000 - 4 ks - s vetr. mriežkou
- (pol č. 156...)

**Tmavo zelené:**

- vchodové dvere plastové - 1100/2000 - 2ks
- (pol. č. 140,141...)

**Svetlo zelené:**

- okná - nové, plastové (5 komor. profil, 2-skle) 1500/2400
- (pol. č. 138,139...)

Príloha je v pracovných pôdorysoch