

Tabulka miestností		
Číslo	Účel miestnosti	Plocha [m <sup>2</sup> ]
1.01	VSTUP DO BUF. S RAMPOU	7,45
1.02	ZÁDVERIE	3,67
1.03	BUFET	245,79
1.04	VÝDAJNY PULT	116,74
1.05	VSTUP S RAMPOU	7,48
1.06	ZÁDVERIE	6,72
1.07	CHLA. SKLAD. ODP.	2,40
1.08	UMÝVARKA Č. RIADU	16,62
1.09		17,09
1.10	WC INVALIDI	5,49
1.11	UMÝVARKA MUŽI	5,34
1.12	PISOARE	6,40
1.13	WC MUŽI	5,30
1.14	WC S UMÝVARKOU	4,03
1.15	WC S UMÝVARKOU	4,03
1.16	UMÝVARKA ŽENY	5,75
1.17	WC ŽENY	7,57
1.18	UPRATOVAČKA	4,61
1.19	SCHODISKO	8,96
1.20	CHODBA	14,28
1.21	SKLAD PRE BAR	11,41
1.22	VÝŤAH	1,20
1.23	DEN. SKLAD KUCH.	17,7
1.24	KUCHYŇA	47,07
1.25	VSTUP DO OBJEKTU	1,77

LEGENDA ČIAR

- prívodné potrubie CHL - VETVA 1
- vratné potrubie CHL - VETVA 1
- vratné potrubie CHL - VETVA 3
- vratné potrubie CHL - VETVA 3

LEGENDA ZNAČENIA

- fan coil firmy SABIANA, typ Carisma CRC
- OZNAČENIE STÚPAČKY PRÍSLUŠNEJ VETVY
- OZNAČENIE VETVY

VETVA 1 - CHLADENIE FC  
VETVA 2 - CHLADENIE VZT  
VETVA 3 - CHILLER


LEGENDA ZARIADENÍ

1 VZDUCHOM CHLADENÝ VODNÝ CHILLER PRE VONKAJŠIU INŠTALÁCIU FIRMY CLIVET, TYP WSAT-XEE

POZNÁMKY

- Ležaté potrubia budú vedené v krove
- Potrubia CHL okruhu budú izolované tepelnoizolačnými trubicami proti oroseniu K-flex s min. hrúbkou steny 25mm (do DN32, vrátane), pre DN>32 tepelne izolovať tepelnoizolačnými trubicami K-flex s min. hrúbkou steny 32mm
- Fan Coilové jednotky SABIANA boli navrhnuté na výpočtový teplotný spád 7/12°C pre chladenie Každé vykurovacie teleso bude vybavené odvzdušňovacím ventilom
- Potrubia spádovať smerom od odvzdušňovacích armatúr v spáde 0,3%
- V najvyšších miestach umiestnené odvzdušňovacie ventily 1/2"
- V najnižších miestach umiestnené vypúšťacie kohúty 1/2"
- Ukotvenie potrubí riešiť priamo na stavbe
- Reguláciu vykurovacieho systému a servopohony zabezpečuje profesia MaR  
Požiadavka na ZTI odvod kondenzátu od FC cez zápachový uzáver do kanalizácie



HL. ING. PROJEKTU : Ing. Arch. P. MIKOLÁŠ	 Bývanie Teplo Klimatizácia		Č. SADY:
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT : Ing. A. KRIŠKO			
VYPRACOVAL : Ing. A. BREZNAKOVÁ	DÁTUM : DECEMBER 2013		
INVESTOR : APHRODITE - Slovenské liečebné kúpele Rajecké Teplce, s.r.o.	STUPEŇ : PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE		
NÁZOV STAVBY : Rekreačno-reštauračné kúpeľné zariadenie			
OBJEKT :			
MIESTO STAVBY : RAJECKÉ TEPLICE	Č. ZÁK :	12Z2317	Č. VÝKRESU
PROFESIA : CHLADENIE	MIERKA :	1:100	CHL-01
NÁZOV VÝKRESU : Pôdorys 1.NP	FORMÁT :	3xA4	