

DODACÍ LIST

Dodávateľ: APH Group Slovakia, s.r.o.
Dostojevského 4532/67
058 01 Poprad
Zastúpený: Ing. Milan Toma, konateľ
IČO: 36654060
IČ DPH: SK2022216383
Tel.: 052 7884105

Odberateľ: KRÁĽOVSKÁ s.r.o.
Kráľová pri Senci 455
900 50 Kráľová pri Senci
IČO: 46165282
IČ DPH: SK2023271558

Predmet dodania:

Predmetom dodania je:

P.č.	Položka	Počet
1	Vzduchotechnika a chladenie	1
A	<i>Ventilačný systém s nasávaním vzduchu</i>	
A1	Drevená tlaková komora pre 4 skladové komory, rozmery (Š x D x V) 16 500 x 2 200 x 8 600 mm	4
A2	Drevená tlaková komora pre 1 skladovú komoru, rozmery (Š x D x V) 24 000 x 2 200 x 8 600 mm	1
A3	Nafukovacie vzduchové balóny na usmernenie toku vzduchu	22
A4	Penové bloky	952
B	<i>Axiálne ventilátory Omnifan 900-40</i>	44
C	<i>Automatická uzávierka spätného chodu</i>	0
D	<i>Bezpečnostné prechodové mriežky</i>	
	Bezpečnostné prechodové mriežky rozmery 1 100 x 1 100 x 30 mm	44
	Bezpečnostné prechodové mriežky rozmery 1 200 x 1 200 x 30 mm	0
E	<i>Klapky s izoláciou</i>	
E1	Nasávacie klapky 1 200 x 2 540 mm 2,5 m ²	32
E2	Výfukové klapky 1 200 x 2 540 mm 2,5 m ²	32
F	<i>Hrebeňové ústrojenstvo</i>	
F1	Motory nasávacích klapiek 4 komôr	4
F2	Motory výfukových klapiek 4 komôr	4
F1	Motory nasávacích klapiek 1 komory	1
F2	Motory výfukových klapiek 1 komory	1
G	<i>Propán-butánové ohrievače GA85E (39-83 kW)</i>	20
	Prípojka na termostat	44
	Sada štandardných kolies	20
	Ventil pre moduláciu 24 V	5
	Bezpečnostný ventil 24 V	5
	Bezpečnostný termostat	11

H	Chladenie pre 3 komory (jednotky 2 x Bitzer 6FE-50Y 210,2 kW, R407F, kondenzátor Alfa Laval BCMS1003BD, 307,14 kW, výparníky 7x 50,7 kW Alfa Laval Helpman-THOR-B 348-7 SPEC)	1
	Montáž	1
I	Elektrická rozvodňa	
I1	Elektrická rozvodňa pre 5 komôr	1
I2	Doplňky k elektrickej rozvodni	
	Kontakt pre kontrolu mechanického chladenia	3
	Prúdový elektrický stabilizátor pre digitálny signál a mikroprocesor	0
J	Frekvenčné meniče Siemens	
J1	Komory 1, 3, 4 a 5 (4 x 37 kW)	4
J2	Komora 2 (1 x 37 kW a 1 x 22 kW)	2
K	Riadiaci počítač klímy ACT (Agricultural Climate Terminal)	1
L	Senzory	
	Senzor teplotný vnútorný krátky	16
	Senzor produktový teplotný 600 mm dlhý	26
	Senzor protimrazový	10
	Senzor vonkajšej teploty a relatívnej vlhkosti vzduchu v meteo skrinke, radiačný štít	1
	Senzor relatívnej vlhkosti vzduchu v komorách	6
	Káble pre snímače a digitálny signál, 3 x 0,34 mm ² , tienené	2 300 m
M	Mikroprocesor pre ovládanie cez PC a internet	
	Pripojenie pre ACT-40 Riadiaci počítač klímy cez LAN a Internet	1
	Internetový servisný kontakt vrátane 1 rok	1
N	Inštalácia elektrických častí / káblov	1
O	Technická asistencia pri prácach na drevených konštrukciách	1
P	Práce na elektroinštalácii	1
	Elektroinštalčné súčiastky / káble	1
	Preprava Lipka – Lúčny Dvor	5
	Preprava Zeevolde – Lúčny Dvor	5

Dátum dodania: 25.05.2015

.....
dodávateľ

.....
odberateľ

PREBERACÍ A ODOVZDÁVACÍ PROTOKOL

Odozdávajúci: APH Group Slovakia, s.r.o.
Dostojevského 4532/67
058 01 Poprad
Zastúpený: Ing. Milan Toma, konateľ
IČO: 36654060
IČ DPH: SK2022216383

Preberajúci: Kráľovská s.r.o.
Kráľová pri Senci 455
900 50 Kráľová pri Senci
IČO: 46165282
IČ DPH: SK2023271558

Čl. I Predmet odovzdania

1. Predmetom odovzdania je Vzduchotechnika a chladenie,
sériové číslo projektu: APH-SK-20150101, rok výroby 2015

Čl. II Prehľad položiek

P.č.	Položka	Počet
1	Vzduchotechnika a chladenie	1
A	Ventilačný systém s nasávaním vzduchu	
A1	Drevená tlaková komora pre 4 skladové komory, rozmery (Š x D x V) 16 500 x 2 200 x 8 600 mm	4
A2	Drevená tlaková komora pre 1 skladovú komoru, rozmery (Š x D x V) 24 000 x 2 200 x 8 600 mm	1
A3	Nafukovacie vzduchové balóny na usmernenie toku vzduchu	22
A4	Penové bloky	952
B	Axiálne ventilátory Omnifan 900-40	44
C	Automatická uzávierka spätného chodu	0
D	Bezpečnostné prechodové mriežky	
	Bezpečnostné prechodové mriežky rozmery 1 100 x 1 100 x 30 mm	44
	Bezpečnostné prechodové mriežky rozmery 1 200 x 1 200 x 30 mm	0
E	Klapky s izoláciou	
E1	Nasávacie klapky 1 200 x 2 540 mm 2,5 m ²	32
E2	Výfukové klapky 1 200 x 2 540 mm 2,5 m ²	32
F	Hrebeňové ústrojenstvo	
F1	Motory nasávacích klapiek 4 komôr	4
F2	Motory výfukových klapiek 4 komôr	4
F1	Motory nasávacích klapiek 1 komory	1
F2	Motory výfukových klapiek 1 komory	1
G	Propán-butánové ohrievače GA85E (39-83 kW)	20
	Prípojka na termostat	44
	Sada štandardných kolies	20
	Ventil pre moduláciu 24 V	5
	Bezpečnostný ventil 24 V	5
	Bezpečnostný termostat	11
H	Chladenie pre 3 komory (jednotky 2 x Bitzer 6FE-50Y 210,2 kW, R407F, kondenzátor Alfa Laval BCMS1003BD, 307,14 kW, výparníky 7x 50,7 kW Alfa Laval Helpman-THOR-B 348-7 SPEC)	1

	Montáž	1
I	Elektrická rozvodňa	
I1	Elektrická rozvodňa pre 5 komôr	1
I2	Doplnky k elektrickej rozvodni	
	Kontakt pre kontrolu mechanického chladenia	3
	Prúdový elektrický stabilizátor pre digitálny signál a mikroprocesor	0
J	Frekvenčné meniče Siemens	
J1	Komory 1, 3, 4 a 5 (4 x 37 kW)	4
J2	Komora 2 (1 x 37 kW a 1 x 22 kW)	2
K	Riadiaci počítač klímy ACT (Agricultural Climate Terminal)	1
L	Senzory	
	Senzor teplotný vnútorný krátky	16
	Senzor produktový teplotný 600 mm dlhý	26
	Senzor protimrazový	10
	Senzor vonkajšej teploty a relatívnej vlhkosti vzduchu v meteo skrinke, radiačný štít	1
	Senzor relatívnej vlhkosti vzduchu v komorách	6
	Káble pre snímače a digitálny signál, 3 x 0,34 mm ² , tienené	2 300 m
M	Mikroprocesor pre ovládanie cez PC a internet	
	Pripojenie pre ACT-40 Riadiaci počítač klímy cez LAN a Internet	1
	Internetový servisný kontakt vrátane 1 rok	1
N	Inštalácia elektrických častí / káblov	1
O	Technická asistencia pri prácach na drevených konštrukciách	1
P	Práce na elektroinštalácii	1
	Elektroinštalčné súčiastky / káble	1
	Preprava Lipka – Lúčny Dvor	5
	Preprava Zeevolde – Lúčny Dvor	5

ČI. III Záverečné ustanovenia

1. Tovar dodaný v súlade so zmluvou uzavretou medzi Kráľovská s.r.o. a APH Group Slovakia, s.r.o. dňa 25.7.2014.
2. Miesto odovzdania stroja je prevádzka preberajúceho Lúčny Dvor, k.ú. Pusté Úfany, súpis č. 701, okr. Galanta.
3. Odovzdávajúci prehlasuje, že stroj odovzdal v riadnom stave, bez závad.
4. Preberajúci bol plne poučený o správnom používaní stroja, jeho obsluhu a údržbe.
5. Záručná doba začína plynúť dňom odovzdania stroja preberajúcemu.
6. Odovzdávajúci neručí za závary a poruchy spôsobené nesprávnou obsluhou a údržbou stroja preberajúcim.

Dátum odovzdania strojov: 25.05.2015

.....
odovzdávajúci

APH Group Slovakia, s.r.o.
Ing. Milan Toma

.....
preberajúci

Kráľovská s.r.o.
Ing. Juraj Mačaj