














POLOHU STÚPACÍCH POTRUBÍ UPRESNIŤ PODĽA STROPNÝCH NOSNÍKOV

ROZVODY VZT V NEZATEPLENOM PODKROVNOM PRIESTORE TEPELNE IZOLOVAŤ (OKREM POŽIARNE IZOLOVANÝCH ROZVODOV)

VZT JEDNOTKU OSADIŤ PRED UZAVRETÍM STRECHY

IZA – POTRUBIE NEOHRIAVA IZOLÁCIA
IZP – POTRUBIE PRIVODU IZOLÁCIA
IZV – POTRUBIE ODVODU IZOLÁCIA
IVA – VÝFUKOVÉ POTRUBIE IZOLÁCIA
TRASA ROZVODU OHLADNA

POUŽITÉ SKRATKY
SH - SPIATOČNÁ HRANA
PS - PODHĽADOVÝ STROP
PO - POŽIARNY ODDIELOK
NP - NAD PODLAHOU
VZT - VZDUCHOTECHNIKA VZT POTRUBIA
PU - POŽIARNA UZAVIERKA
PI 2021 PROTIPOŽIARNA IZOLÁCIA VZT POTRUBIA S MIN. ODOLNOSŤ 30min.

SADA

SPRACOVANÉ V SYSTÉME ZSA VERZIA SYSTÉM 9x

| | |
|---|---|
| AUTOR: | ING. ĽUDOVÍT ŠIMKO, REG.Č. 4 KVALIFIKAČNÁ, REG.Č. 4 AUTORIZ. |
| ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT | ĽUDOVÍT ŠIMKO |
| VYPRACOVAL | ĽUDOVÍT ŠIMKO, Ing. TOMÁŠ ŠIMKO |
| INVESTOR | ENERM, a.s., ONDERKOVA 31, TOPOĽČIANKY |
| NÁZOV | PRESTAVBA NEVYUŽÍVANÉHO OBJEKTU NA AGROTURISTICKÉ ZARIADENIE S RELAXOM ONTÁROVSKÁ 33, TOPOĽČIANKY |
| OBSAH | PODORYS 1.NP, 2.NP, PODKROVIA |

ŠAN HUMA '90
TLAČENÉ NÁRADIE A SPOL. SR
ZŤAPE RP
DÁTUM 07/2015
FORMÁT A4
ČASŤ D.1.4
ČÍSLO PLÁNU SO.01
PROFESIA VZT
ČÍSLO 1 / MENO 1:75