

Všetkým známým záujemcom

V Spišskej Novej Vsi, dňa 08.05.2014

Vec:

Vysvetlenie súťažných podkladov

Spoločnosť Strojspiš spol. s r.o. ako osoba podľa § 7 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) (ďalej len „osoba podľa § 7 zákona“) prijala žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov podľa § 100 ods. 1 písm. e) zákona k verejnému obstarávaniu s názvom „Zvyšovanie energetickej efektívnosti výrobných objektov Strojspiš, spol. s r.o.“, ktoré bolo dňa 25.04.2014 uverejnené vo Vestníku verejného obstarávania č. 81/2014 pod značkou 6769 - WYP.

Na základe zaslaných otázok osoba podľa § 7 zákona vypracovala nasledovné odpovede:

Otázka č. 1

„Na časť elektroinštalácia, bleskozvod sa nenachádza projektová dokumentácia. Vo výkaze výmer stavebných objektov je udané množstvo 1,00 ks – Oprava bleskozvodov – D + M vrátane revízie.

Žiadame dodať projektovú dokumentáciu bleskozvodu pre stanovenie ceny, posúdenie rozsahu prác, resp. žiadame vyšpecifikovať práce s tým súvisiace.“

Odpoveď:

Rozsah prác v rámci položky „Oprava bleskozvodov – D + M vrátane revízie je nasledovný:

| Práce | MJ | Mn. SO 01 | Mn. SO 05 | Mn. SO 06 |
|--------------------------------|------|--------------|--------------|-----------|
| Montáž a demontáž bleskozvodov | hod. | 170 | 54 | 26 |
| Revízia bleskozvodov | hod. | 30 | 10 | 5 |

Otázka č. 2:

„V stavebnom objekte SO 01 Výrobná hala, časť 732 – ÚK, strojovne je uvedená montáž a dodávka čerpadla.

Nakoľko nie je dodaná PD na časť ÚK, ani vo výkaze výmer nie sú dané parametre čerpadla, žiadame ich špecifikovať.“

Odpoveď:

Minimálne technické parametre čerpadla sú nasledovné:

| | |
|---------------------------|----|
| Výtlak (m) | 4 |
| DN sanie (mm) | 25 |
| DN výtlak (mm) | 25 |
| Maximálny prietok (l/min) | 39 |

Strojspiš, spol. s r.o., Tepličská cesta 10 , Spišská Nová Ves 052 01, IČO: 31 717 080

| | |
|------------------------|------|
| Príkon el. motora (kW) | 0,25 |
| Prevedenie (V) | 230 |

S pozdravom

Ing. Pavol Strmeň
konateľ