

hlavný prívod z PRIS
AykY 4x35mm2
FKKVR75



LEGENDA MIESTNOSTI

Č. M.	NAZOV MIESTNOSTI	PLOCHA m²	OSVETL. lx/m²	IP
1.01	FÓLIONIK	72,90	100	IP54
1.02	EXPEDIČNÝ SKLAD	153,50	160	IP54
1.04	TECHNOLÓGIA	153,50	200	IP54
1.05	ŠATNE A WC	23,60	200	IP20
1.06	KOTOLNA	81,50	100	IP54

Legenda symbolov	
	spínač jednopólový nástenný / IP54 /
	vypínač striedavý nástenný / IP54 /
	svetidlo vonkajšie nasťenne
	svetidlo žiarivkové žtrubicové
	rozsvádzac
	zásuvka nástenná / IP54 /
	zásuvka nástenná 400V / IP54 /
	zásuvková skrinka ZS

EL – žiarivkové svetidlo 2x58W IP65
EH – LED reflektorové svetidlo vonkajšie 50W IP54
ZS – zásuvková rozvodnica ZS 1–4 (zásuvka 16A/400V, Zásuvka 16A/230V IP54)
ZK – zásuvková rozvodnica ZK 1 (zásuvka 16A/400V, Zásuvka 16A/230V IP54)
OBYTNÝ KONJANER PRE ŠATNE A WC – DODÁVA S KOMPLETNOU ELEKTRONŠTALÁCIOU
ROZVODY TECHNOLOGIE – SÚČASŤOU DODÁKY FÓLIONIKA
BLESKOVÝD – SÚČASŤOU DODÁKY FÓLIONIKA

H.I.P.		ZMENA Č. DÁTUM		VYPRACOVANÉ	
Ing.arch. Andreja MARKOVÁ		ZODP. PROJEKTANT		VYPRACOVANÉ	
MESTO STAVBY: Hrubanovo		Ing.arch. Andreja MARKOVÁ		Ing.arch. Andreja MARKOVÁ	
INVESTOR		BIOPELL SK a.s., Hlavná 561, Košičany			
NÁZOV		VÝSTAVBA FÓLIONIKA VRÁTANE TECHNOLOGIE NA FARMĚ HRUBANOVO			
OBJEKT, ČASŤ		ELEKTROINŠTALÁCIA			
DBSAH		HLAVNÉ ROZVODY NN A OSVETLENIE		Č.OB.J. Z 014-023	
				Č. V.	

Generálny projektant

studio s.r.o.

FORMÁT 4A4

DATUM 06/2014

STUPEŇ P.D. PSP

MIERKA 1:250

Napätiová sústava: 3+NPE 230/400 V ~ 50 Hz TN-C
3+NPE 230/400 V ~ 50 Hz TN-S
1+NPE 230V ~ 50 Hz TN-S
Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom /STN 33 2000-4-41/:
V normálnej prevádzke: 411.2 - A2 - ochrana zbíjavaním a krým
415.1 - doplnková ochrana podozvytných častí
411.1 - ochrana samostatným odpojením napájania
415.2 - posilovanie hlavných a doplnkových napájaní

Všetky práce na tomto dokumentu a v jeho
Rozhodnutie autoru o vytváraní alebo
odborníckom hodnotení bez výskladného záloh
zodpovedá autorovi p. trestu.