



rozšírenie náplne RH

D		D																	
Označenie obvodu																			
Rozvod prevedenie																			
Popis obvodu		osvetlenie sv 1 sklad, technologia			osvetlenie sv.3 vstupy			zásuvky 400V okruh ZS-2			osvetlenie sv 2 chodba			zásuvky 400V okruh ZS-1			rezerva		
Napájanie		230V			230V			400V			230V			400V			230V		
Spôsob napájania																			
Typ		N2XH-J		Cu		N2XH-J		Cu		N2XH-J		Cu		N2XH-J		Cu			
Množstvo		3x1,5		3x1,5		3x1,5		5x2,5		3x1,5		5x2,5		5x2,5		5x2,5			
N vodič		1,5		1,5		1,5		2,5		1,5		2,5		2,5		2,5			
PE o PEN		1,5		1,5		2,5		1,5		2,5		1,5		2,5		2,5			
IB (A)																			
Výrobca																			
Typ		F125A/4p/030																	
Typ ochrany		Prúdový chránič 30mA																	
Prúdová hodnota		25A								25A									
IRTH																			
IRMAGN		(A)																	
Elm. ochrana		Istič 10B/1		Istič 10B/1		Istič 10B/1		Istič 16B/3		Istič 10B/1		Istič 16B/3		Istič 16B/1		Istič 16B/3		Istič 16B/1	
ICU		10A		10A		10A		16A		10A		16A		16A		16A		16A	
Spiranie																			
Tepl. ochrana																			
E		Pripojenie obvodu																	
D		D																	

		DATUM	05.2014	PESTOVATELSKÝ FÓLIONIK NA PESTOVANIE ZELENINY TOP IMOSTATE s.r.o., Krčňa	AM studio s.r.o.	Rozvádzač RH – 2 list č. 1	=	
		PROJEKT.	I. Pavlovic				+	
		KONTROL.						
		PDPIS	SCHWALL					
REV.	ZMENÁ	DATUM		SUBST:	FILE: RH-2		EL – 3	LIST c 1 CELKOM 1