

FORMULÁR PROTOKOLU PRE URČENIE PROSTREDIA**PROTOKOL č. 22/14****O URČENÍ PROSTREDIA VYPRACOVANÝ ODBORNOU KOMISIOU**

Zákazkové číslo: 22/14

ZLOŽENIE KOMISIE :

Predseda : Ing. Thomka Ivan autorizovaný projektant stavby

Členovia : Ing. Zajíčková Ildikó autorizovaný projektant elektroinštalácie

Ing. Frašťacká Ingrid zodpovedný projektant ÚK,TZB

Ing. Kopaj Peter autorizovaný plynoinštalácie

p. Csereová Adriana projektant požiarnej ochrany

NÁZOV OBJEKTU: Pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych produktov -Monoprodukt s.r.o.**Investor :** Monoprodukt s. r.o. Juraj Beržinec, Silvánska 6, Nitra**Miesto :** NITRA -D. Krškany, Záborského 20, č.p. 1050 a 1051**POUŽITÉ PODKLADY :** Normy STN 33 2000-5-51, projektová dokumentácia stavby

ZDÔVODNENIE: jedná sa o priestory pre spracovanie včelieho medu a výrobkov z včelieho medu.. Na základe použitých technologických a výrobných zariadení, ako aj poznatkov o charaktere výroby a využitia objektu je určené:

V dotknutých priestoroch sú dosiahnuté podmienky určujúce vonkajšie vplyvy v zmysle jednotlivých článkov STN 33 2000-5-51:2010 a ďalších príslušných noriem STN.

- **Výrobné priestory majú byť bezprašné, podlahy dobre oplachovateľné vodu.** Pri čistení technologických zariadení je možný oplach podlahy realizovať ručne s pôsobením striekajúcej vody do výšky 0,5 m. Umiestnenie el. zariadení v min. výške 1,2m od podlahy. Z toho dôvodu môže byť prostredie dočasne vlhké

Vypracované: 5.2014

za predsedu komisie



<i>Číslo miestnosti</i>	<i>Účel miestnosti</i>	<i>Trieda vplyvu – kód</i>
<i>Na rampe, bleskozvod, nnprípojka</i>	<i>Vonkajšie priestory</i>	AA3,AA5,AB3,AB5,AC1,AD2, AE4, AF2,AG1,AH1,AK1,AL1,AM1, AN2,AP1,AS2,AQ1,AR1,BA1,BB2,BC2,BD1,BE1,C A1,CB1
<i>1.01.,1.04,1.05 1.06,1.07,1.081 .09</i>	<i>Výrobné priestory</i>	AA5,AB5,AC1,AD2, AE1, AF1,AG1,AH1,AK1,AL1,AM1, AN1,AP1,AQ1,AR1,BA1,BB2,BC2,BD1,BE1,CA1, CB1
<i>1.02</i>	<i>Teplá komora</i>	AA6,AB6,AC1,AD2, AE1, AF1,AG1,AH1,AK1,AL1,AM1, AN1,AP1,AQ1,AR1,BA1,BB2,BC2,BD1,BE1,CA1, CB1
	<i>Ostatné miestnosti okrem kúpeľne</i>	AA5,AB5, CA1,CB1 ,ostatné všetko štandardné, t.j.1
	<i>Kúpeľne</i>	AA5,AB5, CA1,CB1 ,ostatné všetko štandardné, t.j.1 dodržať zóny podľa STN 33 2000-7-71