



- NA JESTVUJÚCU PLYNOVU PRÍPOJKU STL D 25 SA OSADÍ NAVAROVACIE HRDLO C 415-D 32
- NAVAROVACIE HRDLO SA PO OBVODE A STRANÁCH ELEKTRO ZVAROM PRIVARÍ NA JESTVUJÚCE POTRUBIE
- PO OSADENÍ HRDLO SA OSADÍ NAVRTÁVACIA SÚPRAVA J - 110, KTORÁ PO VYVRTANÍ OTVORU D 25 PÍLOVOU FRÉZOU , SA OSADÍ UZATVÁRACÍ GUMENNÝ KOLÍK
- PO UKONČENÍ MONTÁŽE PLYNOVEJ STL PRÍPOJKY SA VYBERIE KOLÍK A T-KUS UZAVRIE BEZPEČNOSTNOU ZÁTKOU G -121

AUTOR PROJEKTU	ING. IVAN THOMKA a.i.	ING. PETER KOPAJ - ATG projekt
HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU	ING. PETER KOPAJ, a.i.	ul.Svätoplukova 1
VYPRACOVAL	ING. PETER KOPAJ, a.i.	940 63 NOVÉ ZÁMKY
KONTROLOVAL	ING. PETER KOPAJ, a.i.	t.č. 0905 453 895 atg@stonline.sk
INVESTOR	MONOPRODUKT s.r.o. , JURAJ BERŽINEC , SILVÁNSKA 6 NITRA	SAR
MIESTO STAVBY	ZÁBORSKÉHO 20, 949 05 NITRA-D.KRŠKANY, č.p.a.y 1051 a 1050	
NÁZOV STAVBY	STUPEŇ PS	
PRIDÁVANIE HODNOTY DO POĽNOHOSPODÁRSKÝCH PRODUKTOV - MONOPRODUKT s.r.o.		PLYNOINŠTALÁCIA
		DÁTUM 05 2014
		FORMÁT 2 A4
		Č. ZÁKAZKY
OBJEKT	SO 03 ÚPRAVA PP a DRZ	MIERKA
OBSAH VÝKRESU	ÚPRAVA DRZ	1/50
		PL-2