

PLECHOVÝ SKLAD - ZÁMOČNÍCTVO

LEGENDA MIESTNOSTÍ		
Č.m.	Názov	Plocha 23
1.01	Vstupné zádverie	3,11
1.02	Predajňa	10,24
1.03	Kancelária	10,24
1.04	Sklenárstvo	151,58
1.05	Sklad	6,82
1.06	Sklad	10,26
1.07	Predsieň	4,09
1.08	WC	1,26
1.09	Umyváreň	4,09
1.10	WC	1,26
1.11	Šatňa	10,26
1.12	Zámočníctvo	302,30
1.13	Sklad	6,82
1.14	Kotolňa	12,35


Legenda :

- Rp 2 Hlavná rozvodnica objektu
Rp Rozvodnica m. č. 1.14
EP Ochranná prípojnica krabici IP 44
QE Uzemňovač - jestv. pásik FeZn 30x4 mm
HUS Hlavné uzemňovacia svorka
v krabici 300x300x150;IP 44



Kotol ÚK



Prívodné potrubie



č. paré

OCHRANNÉ POSPÁJANIE

Jednopolová schéma zapojenia - ideový návrh



Zodp. projektant		Vypracoval		Tech. kontrola		Ing Pavel Ruman - PaRuM Venevská 37 990 01 Veľký Krtíš autorizovaný inžinier číslo osvedčenia : 2540*A*5-3							
Ing Ruman P.		Ing Ruman P.											
Stavebník		: Ing. Jaroslav Černý, CEFA, Lučenecká č. 4, Veľký Krtíš						Objekt		SO 01			
Miesto stavby		: Veľký Krtíš, ul. Novohradská súp. č. 839 parc. č. 2467/7						Časť		Elektroinštalácia			
Názov stavby :										Stupeň		PS	
Zvýšenie energetickej efektívnosti výrobných priestorov										Zák. číslo		101/01/2014	
										Mierka		1 : 100	
										Formát		2A4	
										Dátum		október 2014	
Názov dokument.:										Č. výkresu		EL 3	
1NP - ochranné pospájanie													