


# Rozvodnica Rp

P 380x220x140;IP 65/20



## Náplň Rp :

- 1 x spínač QM 40/3,400 V;40 A
- 1 x istič IJ B/6/1;6 A
- 2 x istič IJ B/10/1;10 A
- 3 x istič IJ B/16/1;16 A

Druh siete : 3+N+PE,TN-C-S,230/400 V,50 Hz

Ochrana pred úrazom el. prúdom

- základná : polohou,krytím,izoláciou
- pri poruche: samočinným odpojením napájania
- doplnková : prúdovými chráničmi (RCD )

č. paré

Zodp. projektant	Vypracoval	Tech. kontrola	Ing Pavel Ruman - PaRuM Venevská 37 990 01 Veľký Krtíš autorizovaný inžinier číslo osvedčenia : 2540*A*5-3	
Ing Ruman P.	Ing Ruman P.			
Stavebník : Ing. Jaroslav Černý, CEFA, Lučenecká č. 4,Veľký Krtíš				
Miesto stavby : Veľký Krtíš, ul. Novohradská súp. č. 839 parc. č. 2467/7				
Názov stavby :  <div>Zvýšenie energetickej efektívnosti výrobných priestorov</div>			Objekt	SO 01
			Časť	Elektroinštalácia
			Stupeň	PS
			Zák. číslo	101/01/2014
			Mierka	
			Formát	2A4
			Dátum	október 2014
Názov dokument.: Rozvodnica Rp - jednopólová schéma			Č. výkresu	EL 5

číslo vývodu	označení vývodu
	hlavný vypínač
1	svetelný obvod
2	zásuvkový obvod
3	zásuvkový obvod
4	zásuvkový obvod
5	rezerva
6	rezerva

