



Legenda:

- podlahové vykurovanie
- potrubie podlahového vykurovania GABOTHERM HR-PB DD Ø 18x2mm
  - dilatčný pás, okraj systémovej dosky
  - potrubie v ochrannej rúrke pri prechode dilatciou
  - prívod z regulačného uzla do rozdeľovačov podlahového vykurovania RZ, v podlahe, izolovať
  - P2 — číslo podlahovej plochy
  - RZ — rozdeľovač podlahového vykurovania
  - 0,225 — rozostup rúrok

NÁZOV STAVBY	KOLKÁREŇ		
MIESTO STAVBY	okr. Žiar nad Hronom, BBSK k.ú. Vyhne, p.č. 238/10, 287,289/5, 290/2,5,6,7, 291	STUPEŇ PROJ.	PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE
INVESTOR	STOS, s.r.o., Priemyselná 2 965 01 Žiar nad Hronom		
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	Ing.arch . Matej Brašeň		
AUTORIZAČNE OVERILÁ:	Ing. Dana Dérerová	DÁTUM	10/2014
MIERKA 1: 50	PROFESIA: VYKUROVANIE OB SAH: pôdorys poschodia	ČÍSLO VÝKR. UK-02	