


LEGENDA:

- SR03 UZEMŇOVACIA SVORKA
- SR02 ODBOČOVACIA SPOJOVACIA SVORKA
- FeZn 30/4mm ZÁKLADOVÝ ZEMNIČ

POZNÁMKA

- DOM BOL ZARADENÝ DO TRIEDY OCHRANY PRED BLESKOM : LPS IV
- ZVODY SÚ RIEŠENÉ AKO SKRYTÉ V RÚRKE FXP 32
- SKUŠOBNÉ SVORKY BUDÚ V KRABICIACH OSADENÝCH V OBVODOVOM MŮRE
- KAŽDÝ ZVOD BUDE OZNAČENÝ ČÍSLOM ZVODU
- SÚSTAVA JE SPOLOČNÁ S PREV. UZEMNENÍM, HODNOTA UZEMNENIA NESMIE PRESIAHNÚŤ 2 OHMY
- STROJENÝ ZEMNIČ V ZMYSLE STN 33 2000-5-54
- VŠETKY PRESTUPY DO ZÁKLADOV DO ZEME SA MUSIA ANTIKORÓZNE UPRAVIŤ

Zodp. Projektant	Vypracoval	Kontroloval	<div><p>elektroprojekt Elektrická 7, 911 01 Trenčín tel.: +421/ (0)32 / 6529123 mail: elektrotechnik@stonline.sk</p></div>
Ing.Helena Horňáková	Ing.Eva Kováčiková	Ing.Helena Horňáková	
Miesto: Trenčianske Jastrabie, č.p.	Kraj: Trenčiansky		
Investor: p. Ivan Bulík, Trenčianske Jastrabie 261			
STAVBA:			
CHAŤA č.5			
VÝKRES:	ZÁKLADY – UZEMNENIE		