

TABUĽKA CHLAD. VÝKONOV A PRÍKONOV

Názov: SPOLOČENSKÝ DOM
Stavba: Pivovar - Chladený sklad KEG sudov
Investor: ECOLUTION, s.r.o., M. Rázusa 87/11, 984 01 Lučenec

Por. č.	Zariadenie		Typ	Nastaviteľná teplota (°C)	Výparova cia teplota (°C)	Chladiaci výkon (W)	Príkon (W)					Typ výparníka
							Ventilátor	Svetlo	Odmrazov anie	Vyhrievanie hrán, skla	Spolu	
	Chladiace zariadenia											
CHB1	Chladiaci box 1		15,15 m ³	+2/+4	-10	2 282	42	100	735			MRE-21
						2 282	42	100	735	0	877	

Por. č.	Zariadenie		Typ				Kompresor	Ventilátor			
	Chladiaca jednotka I - HT										
1	HT kond. jednotka		KCHJ-HT-122B			2 400	1 060	235			
						2 400	1 060	235	0	0	1 295
Príkon spolu							2 172				

Exp. ventil
TES2-01