


POZNÁMKY

X01 IESTVUJÚCI PLYNOMER UMIESŤENÝ V PLYNOMERNEJ SKRINI VO FASÁDE OBJEKTU



LEGENDA MIESTNOSTÍ

OZN.	ÚČEL MIESTNOSTI	PLOCHA [m²]
1.01	ZÁVETRIE	2,85
1.02	ZÁVETRIE	1,81
1.03	REPCIA	6,12
1.04	CHODBA	6,67
1.05	KUCHYŇA	14,06
1.06	TECHNICKÁ MIESTNOSŤ	4,77
1.07	FITNESS	11,40
1.08	CHODBA	5,32
1.09	IZBA	19,35
1.10	IZBA	18,63
1.11	KÚPEĽNA	4,59
1.12	WC	1,44
1.13	KOMORA	3,14
1.14	TERASA	34,44

LEGENDA:

G1/6 GUŤOVÝ VENTIL DN15

P1 OZNAČENIE ZVISLÉHO POTRUBIA PLYNU

ROZVOD PLYNU - RÚRY OCELOVÉ ČIERNE SPOJOVANÉ ZVÁRAMI (OPATRENÉ NÁTEROM VOČI KORÓZIÍ, UZEMNENÉ), IZOLOVANÉ (BRÁLEN)

S PLYNOVÝ SPORÁK VYHOTOVENIE A

(1,0 mňhod. PRI TEPLOTE 15°C a TLAKU 1013mbar)

PK PLYNOVÝ KOTOL, kotel Buderus GB 162 - 16 s menovitým výkonom 14,4 kW VYHOTOVENIE C

(1,78 mňhod. 9,5 - 12,4 kWh/môd. PRI TEPLOTE 15°C a TLAKU 1013mbar)

POZNÁMKA

VŠETKY SPOJE NA PLYNOVOM ROZVODE JE POTREBNÉ ZVARIŤ. NEVYHNUTNE ZÁVITOVÉ SPOJE TESNIŤ FERMÉŽOU A KONOPIM PRI PRECHODE POTRUBIA ČEZ OBIKOVÚ STENU A PRIEČKY ULOŽIŤ POTRUBIE DO OCELOVEJ CHRÁŇICKEJ (OCHRANÁ RÚRKA), KONCE RÚROK IHDNE UTEŠNIŤ

VOJNE VEDENÝ ROZVOD PO ÚSPESNEJ TLAKOVEJ SKÚŠKE NÁTRIEŤ ROZLIŠOVACÍM NÁTEROM

INVESTOR: IRH Consulting s.r.o., Vudorná okružná 176/5, 946 01 Komárno	D.J.M. s. r. o. TASSTAO 3, 040 01 KOSICE +421 55 67 11626 www.djmsk.sk
AUTORI ARCHITECTS: Ing. Martin LOPUŠŇAK, PhD., e-mail: martin.lopusnak@gmail.com	
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT RESPONSIBLE DESIGNER: doc. Ing. Danica KOŠČANOVÁ, PhD., <i>Ing. Danica Koščanová</i>	
VYPRACOVAL ELABORATED BY: Ing. MIROSLAV KOŠČAN, BC. JAROSLAV KOŠČAN	
NÁZOV STAVBY /BUILDING NAME: REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA NEVYUŽITÉHO OBJEKTU NA UBYTOVACIE ZARIADENIE V OBCI ZLATNÁ NA OSTROVE Kraj: Nitriansky, Okres: Komárno, k.ú. Zlatná na Ostrove súprava čísel 628, číslo parcely 110172 a 1101730	Čís. ZÁKAZKY /JOB NUMBER:
OBJEKT /OBJECT: SO - 01 UBYTOVACIE ZARIADENIE	DÁTUM /DATE: 09/2015
ČASŤ PD/PART OF PROJECT: OPZ - PLYNOFIKÁCIA	FORMÁT /SHEET SIZE: 2 x A4
OBSAH /VÝKRES/TITLE: PÓDORYS 1. NP - NOVÝ STAV	STUPEŇ /PHASE: PS
	MIERKA /SCALE: 1 : 100
	ČÍSLO VÝKRESU /NUMBER: OPZ_02