



POZNÁMKY :

- ROZVODY BUDÚ PREVEDENÉ BEZHALOGKÁBLAMI NZXH V SÚSTAVE TN-S VEDENÝCH POD OMIETKOU V STENÁCH
- PRÍSTROJE OSADÍŤ DO INŠTALAČNÝCH KRABÍČ POD OMIETKU
- PRÍVODY K PRÍSTROJOM SÚ VEDENÉ POD OMIETKOU
- PRÍVODY K SVETIDLÁM SÚ VEDENÉ V SADROKARTÓNE A V STROPE

LEGENDA POPISU EL.PRÍSTROJOV :

XC	2	4	POR.ČÍSLO V PRÍSLUŠNOM OKRUHU
			ČÍSLO PRÍSLUŠNEHO OKRUHU
			OZNAČENIE OKRUHU
			EL - SVETELNÝ OKRUH
			XC - ZÁSUVKOVÝ OKRUH
			EH - TEPELNÝ SPOTREBIČ

LEGENDA MIESTNOSTÍ :

Č.M.	NÁZOV MIESTNOSTI	Prostredie	Osvetlenie (lx)	Svietidlo (typ)
2.01	CHODBA	NZA.1.6-II	150	3xG,1xN
2.02	ZÁDVERIE	NZA.1.6-II	100	1xG
2.03	KÚPEĽŇA	Z 0,1,2	200	1xG,1xG,1xG
2.04	SPOLOČENSKÁ MIESTNOSŤ	NZA.1.6-II	-	6xG,3xC
2.05	IZBA	NZA.1.6-II	-	1xG
2.06	IZBA	NZA.1.6-II	-	1xG
2.07	ZÁDVERIE	NZA.1.6-II	100	1xG
2.08	KÚPEĽŇA	Z 0,1,2	200	1xG,1xG,1xG
2.10	SPOLOČENSKÁ MIESTNOSŤ	NZA.1.6-II	-	6xG,3xC
2.11	IZBA	NZA.1.6-II	-	1xG
2.12	IZBA	NZA.1.6-II	-	1xG

LEGENDA PRÍSTROJOV :

- vypínač 1-pól., typ: 3558-01340, krytie: IP20, (výrobca: ABB Tango)
- sériový prepínač, 3558-05340, IP20 (ABB Tango)
- striedavý prepínač, 3558-06340, IP20 (ABB Tango)
- krížový prepínač, 3558-07340, IP20 (ABB Tango)
- dvojitý striedavý prepínač, 3558-87340, IP20 (ABB Tango)
- zásuvka 230V, 5518-2349, IP20, (ABB Tango)
- zás.dvojitá s natoč.dutinkou, 5513-2357, IP20,(ABB Tango)
- sporákova kombinácia, 33425-0344, IP20 (ABB Tango)

LEGENDA SVETIDIEL :

- A interiérové vstavané, GU10-75W, IP20 (typ: RENDL NEW TRIA I ES 11)
- B interiérové stropné kruhové, d45cm, 2xGX13-40W, IP20 (typ: RENDL CL 135 T5 R)
- C interiérové vstavané viacnásobné, 4xG53-50W, IP20 (typ: RENDL AIXLIGHT QRB111 DLHÁ)
- D interiérová stropná lampa, 3xE27-23W, IP20 (typ: RENDL SOPRANA CL-1)
- E interiérové stropné kruhové, d35cm, 2xGX13-40W, IP20 (typ: MASSIVE ECOMOODS BEING)
- F exteriérové nástenné dvojsmerné, 2xGX53-9W, IP44 (typ: RENDL DVOJSMERNÁ GX53)
- G interiérové stropné, nástenné kruhové, d32cm, E27-15W, IP20 (typ: RENDL MELAN)
- N núdzové so vst.akumulátorom, 1x11W, aut.1hod, IP42

Napätová sústava : 3x230/400V, 3+PE+N, 50 Hz, TN-S

Ochrana pred úrazom el. prúdom podľa STN 33 2000-4-41 :

a/ v prevádzke - krytmi,izoláciou, zábranami, umiestnením mimo dosahu

b/ pri poruche - samočinným odpojením napájania, doplnkova-prúd.chráničom

Prostredie : II -s trvalou reguláciou

VI -vonkajšie

v sprche sú zóny Z 0,1,2 podľa STN 33 2000-7-701

DOKUMENTÁCIA PRE REALIZÁCIU

ČJENA A	DATUM	INVESTOR	RELAX ZONE SKALKÁ, spol. s r.o., Dlhá č.88, 010 09 Žilina			
B		STAVBA	PRESTAVBA OBJEKTU NA RELAXOČNO – KONGRESOVÉ ZARIADENIE S UBYTOVANÍM			
C						
AUTOR NÁVRHU		OBJEKT	SO 01.4 – ELEKTROINŠTALÁCIA			
HLAVNÝ PROJEKTANT	Ing.JAROS					
PROJEKTANT	HALFAR	OBEC:	RAJECKÉ TEPLICE ULICA ČÍSLO:			
VYPRACOVAL	HALFAR	VÝKRES:	PAR. ČÍSLO: KN 14, 15, 17/1			
POČET A4	6	ČASŤ DOKUMENTÁCIE:	SILNOPRÚDÉ ROZVODY			
MIERKA 1:50	DATUM 08/2015	OBSAH VÝKRESU:	Pôdorys 2.NP Č. V. 02			