



LEGENDA PRÍSTROJOV :

- PIR detektor pohybu
- PIR detektor pohybu+rozbitie skla
- ústredňa PSN s GMS/GPRS modulom + akumulátor
- vonkajšia siréna
- klávesnica LCD
- požiarň detektor
- zásuvka TV+R+SAT, koncová EU3303 (ABB Tango)
- IP 2–megapixelova kamera, vonkajšia
- 19" rackova skriňa 12U s ventilátorom a termostatom
záznamové zar., videosever, SATA DISK, switch,
3x záložný zdroj
- multiswitch 3x vstup/4x výstup
v plast.skrini na stene + nap.zdroj

LEGENDA MIESTNOSTÍ :

Č.M.	NÁZOV MIESTNOSTI	Prostredie
1.01	ZÁDVERIE – KLUB	NZA.1.6–II
1.02	SPOL.–RELAXAČNÁ MIESTNOSŤ	NZA.1.6–II
1.03	BOWLING	NZA.1.6–II
1.04	CHODBA	NZA.1.6–II
1.05	PREDSEŇ ŽENY	NZA.1.6–II
1.06	WC ŽENY	NZA.1.6–II
1.07	WC ŽENY	NZA.1.6–II
1.08	PREDSEŇ MUŽI	NZA.1.6–II
1.09	WC MUŽI	NZA.1.6–II
1.10	KUCHÝŇA	NZA.1.6–II
1.11	KONGRESOVÁ MIESTNOSŤ	NZA.1.6–II
1.12	TECHNICKÁ MIESTNOSŤ	NZA.1.6–II
1.13	ZÁDVERIE APARTMÁNY	NZA.1.6–II
1.14	SKLAD	NZA.1.6–II
1.15	MIESTNOSŤ UPRATOVAČKY	NZA.1.6–II

POZNÁMKY :

- ROZVODY PSN BUDÚ PREVEDENÉ KÁBLAMI SYKFY 5x2x0,5 V FX20
- ROZVODY CCTV BUDÚ PREVEDENÉ DAT.KÁBLAMI FTP 4x2x24AWG, cat.5e
- KAMERY NA STENÁCH OSADIŤ DO VÝŠKY 2,5m
- ROZVOD STA BUDE TVORENÝ KOAX.KÁBLOM VCEQY 75–3,7 V FX20
- KÁBLE BUDÚ VEDENÉ V DRAŽKE POD OMIETKOU A V PODHLADE

Napätová sústava : 3x230/400V, 3+PE+N, 50 Hz, TN–S

Ochrana pred úrazom el. prúdom podľa STN 33 2000–4–41 :

a/ v prevádzke – krytmi,izoláciou, zábranami, umiestnením mimo dosahu

b/ pri poruche – samočinným odpojením napájania, doplnkova–prúd.chráničom

Prostredie : II –s trvalou reguláciou

VI –vonkajšie

DOKUMENTÁCIA PRE REALIZÁCIU

ZMENA A	DATAUM	INVESTOR RELAX ZONE SKALKA, spol. s r.o., Dlhá č.88, 010 09 Žilina
B		STAVBA PRESTAVBA OBJEKTU NA RELAXOČNO – KONGRESOVÉ ZARIADENIE S UBYTOVANÍM
C		
AUTOR NÁVRHU HLAVNÝ PROJEKTANT	Ing.JAROŠ	OBJEKT SO 01.4 – ELEKTROINŠTALÁCIA
PROJEKTANT	HALFAR	OBEC: RAJECKÉ TEPLICE ULICA ČÍSLO:
VYPRACOVAL	HALFAR	VÝKRES: PAR. ČÍSLO: KN 14, 15, 17/1
POČET A4	3	ČASŤ DOKUMENTÁCIE: SLABOPRÚDE ROZVODY
MIERKA 1:100	DÁTUM 08/2015	OBSAH VÝKRESU: Pôdorys 1.NP Č. v. 05