



LEGENDA :

EPP Ekvipotencionálna (hlavná) prípojnica, osadená v krabici K0125E v chodbe na 1.NP

Hlavné pospájanie vodivých častí v budove :

- ochranný vodič
- uzemňovací prívod alebo hlavná ochr.svorka
- potrubie v budove (voda,plyn)
- kovové časti konštrukcie
- uzemnenie prepäťovej ochrany

DOKUMENTÁCIA PRE REALIZÁCIU

ZMENA A	DATUM	INVESTOR	RELAX ZONE SKALKA, spol. s r.o., Dlhá č.88, 010 09 Žilina		
B		STAVBA	PRESTAVBA OBJEKTU NA RELAXOČNO – KONGRESOVÉ ZARIADENIE S UBYTOVANÍM		
C					
AUTOR NAVRHU		OBJEKT	SO 01.4 – ELEKTROINŠTALÁCIA		KOD. KLASIFIKÁCIE STAVBY
HLAVNÝ PROJEKTANT	Ing.JAROŠ				
PROJEKTANT	HALFAR	OBEČ:	RAJECKÉ TEPLICE	ULICA	ČÍSLO:
VYPRACOVAL	HALFAR	VÝKRES:	PAR. ČÍSLO: KN 14, 15, 17/1		
POČET A4	1	ČASŤ DOKUMENTÁCIE:	SILNOPRÚDE ROZVODY		
MIERKA	–	DATUM	08/2015	OBSAH VÝKRESU:	Schéma hl.pospojovania v budove
				Č. v.	10