



LEGENDA STROJNÉHO ZARIADENIA:

A2	Plynový kondenzačný kotol BAXI Luna Platinum HT 124 + zásobník TÚV 125 litrov	1
B3	RZ 8 - 2. NP (11) - SPÁD 45/35 - DN 25	1
Bč	RZ 9 - 2. NP (5) - SPÁD 80/60 - DN 25	1
C	CIRKULAČNÉ ČERPADLO COMFORT UP 15-14BX	1

LEGENDA ČIAR

- PRÍVODNÉ POTRUBIE VETIEV PODLAHOVÉHO VYKUROVANIA Z RÚR PE-Xa T1x2,0, TEPLOTA NA PRÍVODE 45°C
- VRATNÉ POTRUBIE VETIEV PODLAHOVÉHO VYKUROVANIA Z RÚR PE-Xa T1x2,0, TEPLOTA NA VRATNOM POTRUBÍ 55°C
- PRÍVODNÉ POTRUBIE Z MEDENÝCH RÚR, TEPLOTA NA PRÍVODE 80°C
- VRATNÉ POTRUBIE Z MEDENÝCH RÚR, TEPLOTA NA VRATNOM POTRUBÍ 60°C

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	Ing. Miloslav Remiš	PASSIVDOM s.r.o. Tajovského 2, 010 01 Žilina e-mail : info@passivdom.sk	
AUTOR PROJEKTU:	Ing. Anton Jaroš		
VYPRACOVAL:	Ing. Juraj Barčiak		
DRUH VÝKRESU:	Schéma zapojenia kotlov 2.NP - APARTMÁN 1	NOVÝ STAV	VYKUROVANIE
NÁZOV A MIESTO STAVBY: PRESTAVBA OBJEKTU NA RELAXAČNO KONGREOVÉ ZARIAENIE S UBYTOVANÍM SO 01.6 - VYKUROVANIE PARC. Č. CKN 14, 15, 17/1, K. Ú. RAJECKÉ TEPLICE		DÁTUM:	08/2015
		FORMÁT:	2 x A4
		STUPEŇ:	PSP
		MIERKA:	1:50
INVESTOR:	Relax Zone Skalka, s. r. o., Dlhá 88, 010 08 Žilina	Č. VÝKRESU:	05.