



LEGENDA STROJNÉHO ZARIADENIA:

A1	Plynový kondenzačný kotol BAXI Luna Platinum HT 124 + zásobník TÚV 125 litrov	1
B1	RZ 6 - 2. NP (11) - SPÁD 45/35 - DN 25	1
B2	RZ 7 - 2. NP (5) - SPÁD 80/60 - DN 25	1
C	CIRKULAČNÉ ČERPADLO COMFORT UP 15-14BX	1

LEGENDA ČIAR

- PRÍVODNÉ POTRUBIE VETIEV PODLAHOVÉHO VYKUROVANIA Z RÚR PE-Xa 11x2,0, TEPLOTA NA PRÍVODE 45°C
- VRATNÉ POTRUBIE VETIEV PODLAHOVÉHO VYKUROVANIA Z RÚR PE-Xa 11x2,0, TEPLOTA NA VRATNOM POTRUBÍ 55°C
- PRÍVODNÉ POTRUBIE Z MEDENÝCH RÚR, TEPLOTA NA PRÍVODE 80°C
- VRATNÉ POTRUBIE Z MEDENÝCH RÚR, TEPLOTA NA VRATNOM POTRUBÍ 60°C

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	Ing. Miloslav Remiš	PASSIVDOM s.r.o.
AUTOR PROJEKTU:	Ing. Anton Jaroš	Tajovského 2, 010 01 Žilina
VYPRACOVAL:	Ing. Juraj Barčiak	e-mail : info@passivdom.sk
DRUH VÝKRESU:	Schéma zapojenia kotlov 2.NP - APARTMÁN 1	NOVÝ STAV
NÁZOV A MIESTO STAVBY:		VYKUROVANIE
PRESTAVBA OBJEKTU NA RELAXAČNO KONGREOVÉ ZARIAENIE S UBYTOVANÍM		DÁTUM: 08/2015
SO 01.5 - ZDRAVOTECHNIKA		FORMÁT: 2 x A4
PARC. Č. CKN 14, 15, 17/1. K. Ú. RAJECKÉ TEPLICE		STUPEŇ: PSP
INVESTOR:		MIERKA: 1:50
Relax Zone Skalka, s. r. o., Dlhá 88, 010 08 Žilina		Č. VÝKRESU: 08.