

**PROTOKOL O URČENÍ VONKAJŠÍCH VPLYVOV
č. 06/2015**

Vypracoval : Pavol Strečko Piešť č.306 962 12 Detva
029/2/2010-EZ-P-E2-A

Zloženie komisie :

	Meno	Funkcia
Predseda	Pavol Strečko	Zodpovedný projektant elektroinštalácia
Člen	Ján Bobro	Investor
	Milan Petráš	Elektrotechnik
	Marian Nôta	Revízny technik

Názov objektu : Pekáreň Hriňová-prestavba a prístavba

Podklady použité pre vypracovanie protokolu :

projektová dokumentácia, STN 33 2000-5-51, STN 33 2000-7-701, vyhl.MPSVaR č.508/2009 Z.z.

Prílohy :

E03 – Elektroinštalácia 1PP	1 x A3
E04 – Elektroinštalácia 1NP	1 x A3
E05 – Elektroinštalácia 2NP	1x A3

Opis technologického procesu a zariadenia :

1PP-suterén objektu

Suterénu slúži ako skladové manipulačné priestory pre uskladnenie surovín pre výrobu.

V priestoroch suterénu sa budú nachádzať aj nádrže na uskladnenie múky. Tento priestor a technológia nie je predmetom tohto projektu a protokolu.

1NP-výrobné a predajné priestory

Poschodie(respektívne) prízemie slúži ako výrobné priestory pekárne a predajné priestory. V tomto priestore bude osadená technológia výroby.

2NP-Sociálno – administratívna časť

Na poschodí je sociálno administratívna časť, pôvodné kancelárie a v priestore novej prístavby je sociálna časť so šatňami a WC. Z hlavnej chodby sú prístupné šatne pre zamestnancov (ženy a muži samostatne) s hygienickými zariadeniami (sprchy, wc...), samostatné hygienické zariadenia (wc), jedáleň pre zamestnancov s malou kuchynkou (s dovozom stravy vo vlastných obedároch).

PS ELEKTRO, s.r.o. Kriváň č.408 962 04 Kriváň

Rozhodnutie :

Určenie vonkajších vplyvov sa stanovuje nasledovne :

Príloha č.1

Zdôvodnenie :

Obhliadkou zariadenia, vyhodnotením zistených skutočností, na základe analýzy látok a ustanovení platných STN boli stanovené vonkajšie vplyvy tak, ako je uvedené v rozhodnutí tohto protokolu.

1

Dátum spísania protokolu : 03/2011

podpis predsedu komisie

Protokol o určení vonkajších vplyvov č. 06/2015
Príloha č.1 - Zostavenie vonkajších vplyvov do tabuľky

Kód	Priestor				
	stavebný objekt / priestory podľa výkres.dokumentácie				
Vonkajší vplyv	Priestor č.1	Priestor č.2	Priestor č.3		Priestor vonkajší
AA – Teplota okolia	--	--	--		--
AB – Atmosférické podmienky	AB5	AB5	AB5		AB8
AC – Nadmorská výška	AC1	AC1	AC1		AC1
AD – Výskyt vody	AD1	AD1 + ²⁾	AD2 + ²⁾		AD4 dážď
AE – Výskyt cudzích pevných telies	AE1	AE1	AE1		AE3
AF – Výskyt korozívnych alebo znečisťujúcich látok	AF1	AF1	AF1		AF1
AG – Mechanické namáhanie - nárazy	AG1	AG1	AG1		AG1
AH - Vibrácie	AH1	AH1	AH1		AH1
AK – Výskyt rastlín alebo plesní	AK1	AK1	AK1		AK1
AL – Výskyt živočíchov	AL1	AL1	AL1		AL1
AM – Elektromagnetické, elektrostatické alebo ionizujúce pôsobenie	AM1	AM1	AM1		AM1
AN – Slnéčné žiarenie	AN1	AN1	AN1		AN3
AP – Seizmické účinky	AP1	AP1	AP1		AP1
AQ – Búrková činnosť	AQ1	AQ1	AQ1		AQ3
AR – Pohyb vzduchu	AR1	AR1	AS1		--
AS - Vietor	--	--	--		AS1
AT – Snehová pokrývka	--	--	--		AT2
AU - Námraza	--	--	--		AU2
BA – Schopnosť osôb	BA1	BA1	BA1		BA1
BC – Kontakt osôb s potenciálom zeme	BC2	BC2	BC2		BC2
BD – Podmienky úniku v prípade nebezpečenstva	BD1	BD1	BD1		BD1
BE – Povaha spracúvaných a skladovaných látok	BE1	BE1	BE1		BE1
CA – Stavebné materiály	CA1	CA1	CA1		--
CB – Konštrukcia budovy	CB1	CB1	CB1		--

Poznámka

Zóna 0 až 2 a/alebo umývací priestor podľa STN 33 2000-7-701

Protokol o určení vonkajších vplyvov č. 06/2015
Príloha č.1 - Zostavenie vonkajších vplyvov do tabuľky