

POZNÁMKA:

- VÝZBROJ ROZVÁDZAČA PODLA SCHÉMY ZAPOJENIA A NÁVRHU

OCHRANA PRED ÚRAZOM EL. PRÚDOM: (33 2000 4-41)

ŠPECIFIKÁCIA ZARIADENIA

Popis

OSADENIE : ZAPUSTENÁ
KRYTIE : IP40/30

PLNÉ DVERE

KRYTIE : IP40/30

DVERE : PLNÉ

STAV. OTVOR : 333x415x92 vxšxh


POVRCH.ÚPRAVA : TITÁNOVÁ BIELA

PRÍVODY : ZDOLA/ZHORA

VÝVODY : NAHOR/NADOL

 $P_i = 25 \text{ kW}$
$$P_D = 15 \text{ kW}$$
$$I_{kmax} = 6 \text{ kA}^{**}$$

ELEKTRICKÁ SIŤ : 3+N+PE, ~50 Hz, 3x230/400V, TN-S

			<div> Ing. Ľubomír Gečík</div> <div>Osvetlenie č. 0003-12A/2006 EZ P A,B E2</div> <div>E-mail: l.gecik@centrum.sk, Mobil : 0911 510 812</div>	Vypracoval : Ing. Ľubomír Gečík	08/2015	Akcia : ZNIEVSKY DOM	Výkres :	4	
				Vypracoval :		Názov rozvádzača :	Zakážka číslo:	List číslo :	1
				Schválil :			DWG150801	Listov celkom :	1
Zmena		Dátum		Meno					