

PLASTOVÁ SKRIŇA HAGER do 63A, IP41
Prevedenie : zapustené; Prívod : zhora; Vývody : zhora



Napäťová sústava 3+PE+N 50Hz, 400V/230V/TN-S
Ochrana pred úrazom elektr. prúdom v zmysle STN 33 2000-4-41:2007

411 Ochranné opatrenia :

- 411.2 základná ochrana (priamy dotyk)
 - A.1 základná izolácia živých častí
 - A.2 zábrany alebo kryty
 - B.2 prekážky
 - B.3 umiestnenie mimo dosahu
- 411.3 požiadavky na ochranu pri poruche (nepriamy dotyk)
 - 411.3.1 ochrana uzemnením a pospojovaním
 - 411.3.2 samočinné odpojenie pri poruche
 - 411.3.3 doplnková ochrana - prúdový chránič

Zodp. proj.	Gabriel Veres, Ing. Szilárd Gaál	Gabriel Veres Stavbárov 6/4, 945 01 Komárno IČO : 37199447, DIČ : 1044052680 reg.č. : 839/2002
Vypracoval	Gabriel Veres	
Investor	WALTON s.r.o., Lúčová 571/5, 945 01 Komárno	
Miesto stavby	KOMÁRNO, č.p. 5846/3, 5849/2	
Názov stavby REKREAČNO-RELAXAČNÉ CENTRUM "KORTINA"		Dátum 08.2015
		Stupeň PD pre stav.pov.
		Formát 2xA4
Obsah	Rozvádzač RH	Mierka Číslo výkr. EL-5d