

Príloha č.1 Spôsob určenia Ceny celkom predmetu zákazky (časť 3)

VÝKAZ - VÝMER

DODÁVATEL :

*Vypracoval : Jaroslav REPKA - projektant elektro

NÁZOV STAVBY: DOM SMUTKU, cintorín Stará Vrakúňa

Kaméliová ul. č.p. 373,374, Bratislava-Vrakúňa

Č. pol.	Skrátený popis prác a dodávok	M.j.	Počet	Jed. cena materiál	Jed. cena montáže	Cena spolu bez DPH	Cena spolu s DPH
	Vonkajšie práce:						
	Výkop a zához 350x800mm	m	25				
	Pieskové lôžko	m	25				
	Piesok	m3	2,3				
	PE fólia	m	25				
	Uloženie kábla	m	30				
	Úprava terénu	m2	50				
	Chránička FXKVR 110	m	15				
	Prípojka NN						
	Kábel AYKY-J 4x16	m	15				
	Istiaca skrinka na stĺp IPS 63A	ks	1				
	Poistky 50A, gG	ks	3				
	Elektromerový rozv. RE plastový HASMA s pilierom a zemným dielom RE2.0	ks	1				
	Poistky 40A, gG	ks	3				
	CYKY-J 5x10	m	20				
	Osadenie rozvádzača RE	ks	1				
	Manipulácia v rozvodnej sieti nn	hod.	4				
	Zaistenie vypnutého stavu	hod.	4				
	Príprava na vykonanie komplexnej skúšky	hod.	4				
	Vypracovanie PD skut.stavu prípojky nn	hod.	6				
	Revízná správa prípojky nn	ks	1				
	Rozvádzač RD:						
	Modulárny plastový 48 modulov na zapustenie	ks	1				
	Náplň:						
	Vypínač 40/3-40A	ks	1				
	Prepätiová ochrana FV/4P*T1,T2,T3	ks	1				
	Istič 10B/1-10A, 10kA	ks	3				
	Istič 16B/1-16A, 10kA	ks	8				
	Prúdový chránič FI-25/4-0,3	ks	2				
	Mostík PE	ks	1				
	Mostík N	ks	1				
	Montáž rozvádzača do 25kg	ks	1				
	Vnútorné priestory						
	Žiarovkové svetidlo stropné	ks	6				
	Žiarovkové svetidlo nástenné	ks	9				
	Žiarovkové svetidlo IP44 vonkajšie	ks	2				
	Svetelné úsporné zdroje 10W	ks	11				
	Svetelné úsporné zdroje 20W	ks	6				
	Núdzové svetidlá	ks	1				
	Výsek v stene pre škatule	ks	13				
	Výsek drážky v stene	m	25				
	Škatula KP68 pod omietku	ks	13				
	Škatula KR68 pod omietku+svorkovnica	ks	9				
	Vypínač pod omietku radenie 1	ks	5				
	Vypínač pod omietku radenie 5	ks	2				
	Dvojzásuvka 1-fáz. pod omietku	ks	7				
	Jednozásuvka 1-fáz. pod omietku	ks	2				
	N2XH-J 3x1,5	m	125				
	N2XH-O 3x1,5	m	30				
	N2XH-J 3x2,5	m	150				
	Flexibilná bezhalogénová rúrka Ø21mm	m	50				
	CY 10mm2 pospájanie	m	50				
	Ekvipotenciálna svorkovnica HUS	ks	1				
	Vypracovanie PD skut.stavu elektroinštalácie	hod.	15				
	Revízná správa elektroinštalácie	ks	1				
	Bleskozvod						
	Pás FeZn 30x4mm	m	50				
	Svorka SR03	ks	4				
	Podpera PV na zvody	ks	10				
	Držiak OU	ks	4				
	Ochranný uholník OU	ks	2				
	Skúšobná svorka SZ	m	2				
	Svorka SS	m	2				
	Vodič FeZN d=8mm	m	30				
	Vodič FeZN d=10mm	m	10				
	Podpera PV na streche	ks	30				
	CENA CELKOM ZA ČASŤ 1. PREDMETU ZÁKAZKY						