

MATERIÁL

STAVBA:

OBNOVA OBJEKTU ZÁCHRANNEJ ZDRAVOTNEJ SLUŽBY

INVESTOR:

ZÁCHRANNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA , ANTOLSKÁ 11, 850 07 BRATISLAVA

E5 – MERANIE A REGULÁCIA

P.č.	Typ	Obj.č.	Popis	Počet	Jed.
Kabeláž					
1	4x2xAWG23	KE550S23/1E	Kábel STP cat6a,10Gb, 550MHz, bezhalogénový, KELINE	20	bm
2			Patchkábel, 1m,STP cat.6a	1	ks
3	CMFM 2x1		Kábel	60	bm
4	CMFM 4x1		Kábel	35	bm
5	CMFM 5x1		Kábel	50	bm
6	CYKY J3x1,5		Kábel	50	bm
7		1525 KA	Rúrka, pevná, l=3m, DN25, KOPOS	150	bm
8		0225 KB	Spojka, DN25, KOPOS	50	ks
9		5325 KB	Príchytka, DN25, KOPOS	300	ks
10					
Prístroje					
11	IQ24 TH		Termostatická hlavica, 2.4 GHz, batérie, 1mW	51	ks
12	IQ24 RCB		Regulačná jednotka, 2.4 GHz , 230V, 100 mW	22	ks
13	IQ24 GW -R		Riadiaca jednotka PROFESIONAL s ethernet portom	1	ks
14	IQ24 ROB		Interierový Router - repeater (opakovač bezdrôtového signálu) 2.4 GHz, napájanie 230V, 100 mW	7	ks
15	IQ24 TS-2		Teplotný snímač, 2,4GHz, batéria, 1mW	25	ks
16	TRV4		Termostatická hlavica EBERLE TRV4. Štandardná – pre vykurovanie telesá, ktoré NEBUDÚ riadené z IQRC	46	ks
17			Rozvádzač. Skrinka pre umiestnenie riadacej jednotky.	1	ks
18	QAC22		Snímač vonkajšej teploty LG Ni1000, -50...70°C	1	ks
19	QAD21/209		Príložný snímač teploty Ni1000, -30...130 °C	1	ks
20	QAZ21.5220		Káblový snímač teploty Ni1000 s káblom 2m, 0...95 °C,montáž do ochranného púzdra	1	ks
Práce					
21	Programovanie		IQ RC. Nastavenie systému, oživenie.	100	hod
22			Skúšobná prevádzka, odladenie parametrov regulácie	40	hod
23	Elektromontáž		Nešpecifikované práce, zisťovanie skutkového stavu, prekládky, dočasné zapojenia.	40	hod

Pozn:

MATERIÁL

STAVBA:

OBNOVA OBJEKTU ZÁCHRANNEJ ZDRAVOTNEJ SLUŽBY

INVESTOR:

ZÁCHRANNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA , ANTOLSKÁ 11, 850 07 BRATISLAVA

E5 – MERANIE A REGULÁCIA

P.č.	Typ	Obj.č.	Popis	Počet	Jed.
Rozvádzač RK					
1	ARIA 54	831052	Rozvodnica , montáž na stenu, 54M, GE	1	ks
2		831057	Montážny rám	1	ks
3	LR-C16/1N		Istič, 1P+N, 16A, char.C, LEGRAND	1	ks
4	LR-C6/1N		Istič, 1P+N, 6A, char.C, LEGRAND	1	ks
5	DX-B2/1N		Istič, 1P+N, 2A, char.B, LEGRAND	1	ks
6	LR-C10/1		Istič, 1P,10A, char.C, LEGRAND	1	ks
7		2807	Motorová ochrana, 400VAC, 4A, Ir=2,5÷4A, LEGRAND	1	ks
8	SLP-275V/2	85950905516194	Prepáťová ochrana , 2P, typ 2, 20kA, SALTEK	1	ks
9		43213	Trafo prevodové, 230VAC/24VAC, 100VA, LEGRAND	1	ks
10		412503	Relé, 24VAC, 16A, 1NO+1NC, LEGRAND	1	ks
11			Svorka radová	10	ks
12			Bočnica	4	ks
13			Koncová zarážka	4	%
14	AKM16	4012591772095	Vývodka , HENSEL	4	ks
15	AKM20	4012591772101	Vývodka , HENSEL	3	ks
16	RMH760B-4		Regulátor kúrenia SYNCO, 1x kotol, 3xÚK,TÚV, predregulátor; Konnex bus, SIEMENS	1	ks
17	RMZ791		Displej veľký (Oddelená verzia), SIEMENS	1	ks
18			Pomocný materiál	1	sada
19			Programovanie regulátora Siemens	20	hod
20			Kompletáž	1	ks
21			Revízia, atest	1	ks