

Záujemcovia

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
/2015

Vybavuje
Mikuščák

Trnava
13.02.2015

Vec

Vysvetlenie súťažných podkladov

Na základe otázok záujemcov pre podlimitnú zákazku „Stavebné úpravy polikliniky“, v zmysle výzvy, publikovanej vo vestníku verejného obstarávania č. 22/2015 dňa 30.01.2015 pod číslom 2622 - WYP (ďalej len Výzva) Vám zasielame odpovede v zmysle § 100 ods. 1 písm. e) zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“).

Verejného obstarávateľa v tomto postupe verejného obstarávania zastupuje ako kontaktná osoba spoločnosť Visions, s.r.o., Štefánikova 23, 917 01 Trnava tak ako je uvedené v Oznámení.

Otázka č. 1

Žiadame Vás o určenie parametrov plastových výplní, a to U_w (celého okna), pričom predpokladáme, že v PD dané $U=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ je U_g , čiže skla.

Žiadame Vás o vysvetlenie, či je možné do cenovej ponuky pre plastové výplne nacenit' i 5-komorový profil so zachovaním požadovaných parametrov – avšak k tomu je práve potrebný parameter celého okna : U_w .

Odpoveď č. 1

Parameter celého okna U_w je 1,4. Parameter U_g skla je 1,1. Profil pre plastové výplne bude min. 6 komorový.

S pozdravom

.....

Daniel Mikuščák

kontaktná osoba pre verejné obstarávanie

Visions, s.r.o.