



Napáťová sústava: 3+PE+N, AC,50Hz, 400/230V TN-S

- Ochrana pred nepriamym dotykom (STN 33 2000-4-41):
- samočinným odpojením od napájania čl. 411
 - pospájaním čl. 413,1.2
- Ochrana pred priamym dotykom (STN 33 2000-4-41):
- izolovaním : Príloha A, kap. A1 - základná izolácia živých častí
 - zábranami alebo krytmi: Príloha A, kap. A2 - zábrany alebo kryty

PROSTREDIE :
N3-1-II OBYVKLÉ ŠTANDARDNÉ VONKAJŠIE VPLYVY
VO VNÚTORNÝCH PRIESTOROCH



LEGENDA:
ROZVÁDZAČ RS:
PLASTOVÁ TYPOVÁ ROZVODNICA PRE DOMOVÉ,
BYTOVÉ A PODOBNÉ INŠTALÁCIE
V PŘEVEDENÍ POD OMIETKU, min. 56-57 MODUL
VÝROBCA NAPR. OEZ LETOHRAD
TYP NAPR: RZG-4N56
MĚNOVITÉ NAPĚTÍ : 500V
MĚNOVITÝ PRŮD : 63A
MĚNOVITÁ FREKVENCE : 50 HZ
KRYTÍ : IP=40/20
SKRATOVÁ ODOLNOST : I_{ks}= 10kA

POZNÁMKA :

- Q... VYPÍNAČ
FA... IŠTÍČ

1

OBJEDNÁVATEL : STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA POLICAJNEHO ZBORU, 902 22 PEZINOK	UNIVERZÁL ELEKTRIK
Zodpovedný projektant : Ing. Peter LENNER, Javorníková 23, 911 01, Trenčín	Ing. Peter LENNER
Zodpovedný : Ing. PETER LENNER	Komenského 10
Kraj: Bratislavský Okres: Pezinok Okres: Pezinok Zvesti : Ing. PETER LENNER	900 01 MODRA
INVESTOR : MINISTERSTVO VNÚTRA SR, PRÍBNOVA 2, BRATISLAVA	
Pracovisko : SOŠ PZ, PEZINOK učebný blok "A" rekonštrukcia elektroinštalácie	Dátum : 12/2012
Časť : ELEKTROINŠTALÁCIA	Práca : 01
Strana : 01	Formát : 5A4
Stav : ROZVÁDZAČ R 2.1	Marka : Výkres : E - 05