



LEGENDA :

- 1

Plynový kondenzačný kotol Buderus Logamax plus GB 162, o výkone 45kW

1ks
- 2

Tlaková nádobá Expanzomat Reflex 50 L

1ks
- 3

Systém na úpravu vody EARTH RESOURCES/AINETICO, EPAL 30

1ks
- 4

Zesobník TUV Buderus Logalux SU 160

1ks
- 5

Neutralizačné zariadenie – NEUTRAKON

1ks

STAVBA	Trstín OO PZ, plynárenská objektu			INKA – P	
NAZOV	SO 01 Trstín sč.19B	rekonštrukcia vykurovania			projekcia a montáž
	SO 01.2 Plynárenská	Rez A-A			kotolni, ÚK a rozvodov plynu
					ul. B. Němcovej 4,
					949 01 Nitra
VYPRACOVAL	Ing. Lukačovič	ZAK. Č.	07-0470-50-001	Č.VYKRESU	
SCHVÁLIL	Ing. Palény, CSc.	STUPEŇ	projekt		
		FORMAT	A4		
DÁTUM	12/2013	MIERKA	1:50	SO 01.2-3	
		PODPIS			