



TECHNICKÁ INŠPEKCIA, a.s.

Trnavská cesta 56
821 01 Bratislava

SLOVENSKÁ REPUBLIKA



KApAR, s.r.o.
Budovateľská 50

080 01 Prešov

**ODBORNÉ STANOVISKO
k projektovej dokumentácii stavby
č. 5100/3/2013**

Na základe Vašej žiadosti zn. 126/2013 zo dňa 14.11.2013, prijatej dňa 14.11.2013, Technická inšpekcia, a.s. posúdila projektovú dokumentáciu stavby na účely stavebného konania, predloženú podľa § 18 ods. 5 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Názov stavby: **Stropkov OO PZ, zriadenie bezbariérového vstupu**

Investor: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Zodpovedný projektant: Ing. Slavka MIškuřová, KApAR, s.r.o., Prešov

Umiestnenie stavby: Stropkov

1. Predložená dokumentácia a doklady:

- 1.1. Sprievodná správa
- 1.2. Súhrnná technická správa
- 1.3. Projekt protipožiarnej bezpečnosti
- 1.4. Celková situácia
- 1.5. SO 01 Hlavný objekt – Architektonicko–stavebné riešenie
- 1.6. SO 02 Spevnené plochy

2. Po posúdení projektovej dokumentácie podľa § 14 ods.1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a na základe zistených skutočností Technická inšpekcia, a.s. podáva toto

odborné stanovisko:

Z hľadiska požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiadaviek bezpečnosti technických zariadení uvádzame zistenia, pripomienky a upozornenia, ktoré je potrebné doriešiť a odstrániť v procese výstavby:

Zistenia:

- 2.1. Vstup do stavby vzhľadom na spôsob otvárania dverí nespĺňa požiadavky čl.1.6.1 prílohy vyhlášky č. 532/2002 Z. z.

Pripomienky a upozornenia:

- 2.2. Voľný okraj pre prístup pre imobilných zo zdvíhacej plošiny na úrovni $\pm 0,000$ je potrebné opatriť zábradlím v zmysle požiadavky § 28 ods. 1 vyhlášky č. 532/2002 Z. z.

Súčasne upozorňujeme na plnenie požiadaviek bezpečnostných predpisov, ktoré pri užívaní stavieb a ich súčastí, pracovných priestorov, pracovných prostriedkov a technických zariadení môžu ovplyvniť stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci:

Pracovné prostriedky (vyhradené technické zariadenia zdvíhacie), stavby a ich súčasti je možné uviesť do prevádzky podľa § 13 ods. 3 a 4 zákona č.124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z. len ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich inštalovaní, pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie.

Technické zariadenie zdvíhacie (plošina pre imobilných VELCON S10) je určeným výrobkom podľa nariadenia vlády SR č. 436/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov. Pri uvedení na trh alebo do prevádzky je potrebné splniť požiadavky tohoto predpisu.

Počas procesu výstavby musia byť dodržané požiadavky vyhlášky č. 147/2013 Z.z.

Toto odborné stanovisko je vydané pre účely stavebného konania.

Uvedené zistenia, pripomienky a upozornenia nebránia vydaniu stavebného povolenia.

Poznámka:

Technická inšpekcia, a.s. ako oprávnená právnická osoba vykonáva posúdenie podrobnejšej projektovej dokumentácie (napr. realizačný projekt) ak je o toto požiadaná, alebo ak to určil v záväzných podmienkach stavebný úrad podľa § 66 stavebného zákona o čom vydá odborné stanovisko.

Technická inšpekcia, a.s. vykonáva inšpekciu podľa STN EN ISO/IEC 17020 posúdením súladu vyhotovenia stavby (v príslušnej etape výstavby) a technických zariadení, ktoré sú v nej inštalované alebo namontované s požiadavkami bezpečnosti technických zariadení (predkolaudačnú inšpekciu).

Inšpekčný výkon bol vykonaný v rozsahu podľa čl. 3 pracovného postupu č. 008/PP/TI/REV-3.

V Košiciach dňa: 19.11.2013



Za Technickú inšpekciu, a.s.

Ing. Ján Rudaš
riaditeľ pracoviska Košice

Kópia : Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
sekcia riadenia ľudských zdrojov
odbor riadenia služobného pomeru – inšpekcie práce
Pribinova 2
812 72 Bratislava

Vybavuje: Ing. Krišková – stavba (tel. č. 055/7208130)
Ing. Hrabčák – zdvih (tel. č. 055/7208138)