

podľa rozdeľovníka

Bratislava
13.11.2014

Vec:

Mesačná, štvrtročná a ročná kontrola elektrickej požiarnej signalizácie v objektoch a zariadeniach Ministerstva vnútra Slovenskej republiky – vysvetlenie požiadaviek uvedených v súťažných podkladoch

Na základe doručenej žiadosti o vysvetlenie požiadaviek uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súlade s § 38 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) Vám zasielame vysvetlenie požiadaviek uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania na predmet zákazky „Mesačná, štvrtročná a ročná kontrola elektrickej požiarnej signalizácie v objektoch a zariadeniach Ministerstva vnútra Slovenskej republiky“ vyhlásenej Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 Bratislava v Úradnom vestníku EÚ 2014/S 194-342914 zo dňa 09.10.2014 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 197/2014 zo dňa 09.10.2014 pod zn. 24059-MSS.

Otázka č 1 :

V Prílohe č.1 súťažných podkladov - Opis predmetu zákazky v časti 2 požadujeme bližšiu špecifikáciu výrobcov nasledovných typov ústrední: Spinn - Opraty, Elap-EA 118, Passed BC 216. Uvedené typy ani výrobcovia nám nie sú známi a žiadna dokumentácia k týmto zariadeniam nie je dostupná.

Odpoved' na otázku č. 1

Vyššie uvedené zariadenia Spinn-Opraty a Elap-EA 118 sú ústredne EZS, ku ktorým sú pripojené konvenčné požiarne hlásiče. Vykoná sa iba kontrola funkčnosti hlásičov. Typ Passed BC 216 je analógový systém EPS Labor-Strauss.

Otázka č. 2 :

V Prílohe č.1 súťažných podkladov - Opis predmetu zákazky v časti 2 požadujeme bližšiu špecifikáciu nasledovných systémov: Satel Ca10, Esprit 728, Jablotron JA50K. Podľa našich vedomostí sú to ústredne EZS, nie EPS, ale je možné pripojiť k nim konvenčné požiarne hlásiče. Na tieto systémy sa nevzťahuje vyhláška 726/2002 Z.z. a nemali by byť požadované oprávnenia na výkon servisnej a kontrolnej činnosti.

Odpoved' na otázku č. 2

V prípadoch, kde sa v objektoch a zariadeniach Ministerstva vnútra SR nachádzajú systémy EZS a sú k nim pripojené konvenčné požiarne hlásiče, nie je potrebné predložiť požadované oprávnenie na výkon servisnej

a kontrolnej činnosti, vykoná sa len kontrola funkčnosti požiarneho hlásiča.

Otázka č.3:

V Prílohe č.1 súťažných podkladov - Opis predmetu zákazky na konci 1 časti žiadame o vysvetlenie požiadavky "Pri ročnej kontrole zariadenia EPS v prípade výmeny nefunkčného hlásiča vymeniť max 1 - 5 ks hlásičov počas 1 roka v rámci jedného objektu".

Odpoveď na otázku č. 3

V zmysle súťažných podkladov v opise predmetu zákazky sa kontrola zariadení EPS bude vykonávať v súlade s prílohou vyhlášky MV SR č. 726/2002 Z. z. za účasti technika požiarnej ochrany objednávateľa, resp. ním poverenej osoby. Ak v priebehu trvania rámcovej dohody nastane taká situácia, že bude potrebné na jednom objekte vymeniť viac ako 5 požiarneho hlásičov počas jedného roka, tento servisný zásah bude potrebné prekonzultovať s touto osobou. Údaj o výmene je uvedený ako predpoklad, keďže prevádzkované ústredne elektrickej požiarnej signalizácie sú prevádzkyschopné a funkčné, výmena väčšieho množstva požiarneho hlásičov nie je v súčasnej dobe potrebná.



Ing. Daša Paláková
riaditeľka odboru
verejného obstarávania