



SO 102 – ADMINISTRATÍVNA BUDOVA, "ZADNÉ KRÍDLO"		
1.28	VESTIBUL	45.26
1.29	SCHODISKO	2.18
1.30	DOKLADY OP., CP –VÝDAJ	5.28
1.31	DOKLADY OP,CP–PRIJEM ČASŤ VEREJNOST	25.19
1.32	DOKLADY OP,CP–PRIJEM ZÁZEMIE A ZAMESTNANCI	39.23
1.33	ARCHIV	25.84
1.34	SCHODISKO	3.87
1.35	KUCHYNKA	4.85
1.36	ŠATŇA ŽENY	5.91
1.37	ŠATŇA MUŽI	3.91
1.38	CHODBA	12.83
1.39	KANC. RIADITEĽA ODBORU DOKLADOV A EVIDENCIÍ	20.88
1.40	DOKLADY ŠPZ, ČASŤ ZÁZEMIE A ZAMESTNANCI	46.14
1.41	DOKLADY ŠPZ, ČASŤ VEREJNOST	8.00

- LEGENDA ELEKTRICKÝCH ZNAČIEK:
- ZÁSUVKOVÉ ROZVODY
 - XS1 - DVOJNÁSOBNÁ ZÁSUVKA 230V/16A, IP21, POLOŽÁPUSTNÁ
 - XS2 - DVOJNÁSOBNÁ ZÁSUVKA POOTEČENÁ FAREBNE ODLÍŠENÁ 230V/16A, IP21, POLOŽÁPUSTNÁ
 - XC1 - ZÁSUVKOVÁ SKRIŇA DO PODLAHY, 2x ZÁSUVKA BIELA 4x ZÁSUVKA POOTEČENÁ FAREBNE ODLÍŠENÁ 230V/16A, IP21

ROZVODNÁ SIET':
3/N/PE AC 400/230V 50Hz, TN-S

SPO inžinierske stavby				
Slovenská 86, 080 01 Prešov Tel.:051/7723 107, 723 098, Fax:051/7710 513				
ZOD. PROJ.:	VYPRACOVAL:	KRESLIL:	KONTROLOVAL:	PREDSEDA SPOLOČNOSTI:
ING. OCHOTNICKÝ	ING. KRAUS	ING. KRAUS	ING. ANTOL	ING. ANTOL
KRAJ :	PREŠOVSKÝ			DÁTUM :
OBJEDNÁVATEĽ :	MINISTERSTVO VNÚTRA SR, PRÍBNOVA 2, 812 72 BRATISLAVA			PROFESIA :
STAVBA :	VÝROBNÁ NAD TOPLOU OR PZ			STUPEŇ :
	REKONŠTRUKCIA BUDOVY PRE POTREBY OR			Č. ZÁKAZKY:
OBJEKT:	SO 102 - ADMINISTRATÍVNA BUDOVA, "ZADNÉ KRÍDLO"			MIERKA:
OBSAH:	ZÁSUVKOVÁ ELEKTROINŠTALÁCIA 1.NP			Č. PRÍLOHY:
				05